

質問に対する回答書

工事名： R1 営繕 吉野川北岸工業用水道 松・長岸 公舎解体工事
工事箇所： 板野郡松茂町長岸

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	経費の算定はどの基準を使用していますか？ 工種区分の設定は？	経費の算定については、「公共建築工事共通費積算基準(平成15年3月31日付け 国営計第196号) 最終改訂(平成28年12月20日付け 国営積第18号)」によります。 工種区分については、「改修建築工事」としてしています。
2	積み上げ共通仮設に計上と書いてある「作業区画 90日 50m」の内容が分かりません。また、どのような算定方法で金額を計上していますか？	「作業区画 90日 50m」については、「カラーコーンによる区画」としてしています。 (図面番号:B-003, B-006を参照) 算定については、「建設物価2019.7月号」により賃料算定しています。