

## 質問に対する回答書

工事名： R1住宅 羽ノ浦春日野団地 阿南・羽ノ浦 53号棟外壁改修工事  
工事箇所： 阿南市羽ノ浦町春日野

徳島県県土整備部住宅課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	除去した既存塗膜をどのように処分するのかについて、図面に指示されておらず、また内訳明細書にも積込、運搬、処分が明記されておりません。どのように考えればよろしいでしょうか。	関係法令に基づき適正に処分してください。処分費用については、はく離後の塗膜厚の確認により処分数量を算出し、県単価により設計変更で対応します。
2	ベランダと階段室最上階に防鳥ネットが張られています。このネットが付いたままでは施工出来ないと思われまます。どのように考えればよろしいでしょうか。	着手後の現場調査により、取外し再取付け費用について設計変更で対応します。
3	以上	
4		
5		