

質問回答書（1回目）

(1 / 1)

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年8月29日

工事名 : 緊急地方道路整備工事

路線名等 : 山城東祖谷山線

工事箇所 : 三好市池田町大申 京田トンネル

No.	質問内容	回答
1	入札公告3ページ目 3(3)代表構成員に必要な資格要件において ④「構成員のうち最大の施工能力を有し」とは何をもって施工能力とするのでしょうか？	「最大の施工能力」の基準について、当工事は、トンネル工事であり、特殊技術等を必要とするため、構成員の等級が同一の場合は、 ①トンネル元請実績の件数又は規模等が最大であること ②格付け点数が最大であること の2点について、それぞれ優先順位を①②の順で決定してください。
2	トンネル使用機械における電力使用料金は「高圧電力（A50～600kw未満）」で計上されていますが、「臨時高圧」ではないのでしょうか。使い分け区分をご教示ください。	実施に当たり電力会社との調整により、臨時高圧となる場合は協議によります。
3	掘削補助工－掘削補助工Aの全ての単価項目に関して、労務・機械運転歩掛をご提示ください。また、見積参考資料と見積単価一覧表の名称が一致しない不明瞭な箇所があります。修正願います。	緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（1/5）を一部訂正しましたので入札情報を確認してください。
4	防水作業台車の損料及びスライドセントル（スライディングフォーム）の単位（m）当たり損料について提示いただけますか。	令和元年度 土木工事標準積算基準書IV-5-①-39及び建設機械損料算定表P334に記載のとおりです。
5	コンクリート用骨材 砂 荒目（洗い）の地区単価を提示いただけますか。	建設物価4月号の徳島地区です。
6	坑内付帯工－地下排水工－路側排水の埋戻しについて、規格条件を提示いただけますか。	最大埋戻幅1m未満です。
7	坑門工－坑口付工－坑口処理 の土のうについて、購入土の地区単価を提示いただけますか。	掘削土の流用を想定しております。
8	共通仮設費（積上げ分）－運搬費－建設機械運搬費について、コンクリート吹付機の片道運搬距離を提示いただけますか。	片道運搬距離は、100.1kmです。
9	共通仮設費（積上げ分）－役務費－電力基本料金について、基本料金単価、最大契約電力、需要契約期間についてそれぞれ提示いただけますか。	基本料金単価は、令和元年度 土木工事実施設計単価表に記載のとおりです。また、最大契約電力は394kwで、需要契約期間は1年未満（5箇月）です。