

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年11月 5日

工事名：R1阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事（2）

路線名等：（一）富岡港南島線他

工事箇所：阿南市辰己町他（第2分割）

番号	質問事項	回答
1	ポリマーセメントモルタル（亜硝酸リチウム水溶液40%含有）について調べましたが、単価が分かりませんでしたので、ご教示願います。	1m3当たり ¥985,000-
2	排水管（材料費）の仕様について指定が確認できませんでしたので、ご教示願います。	高密度ポリエチレン管 φ400
3	購入土について、単価が分かりませんでしたので、ご教示願います。	土のうに使用する土については他工区から流用する予定のため、0円で計上しております。
4	仮設工におきまして図面等があればご教示願います。	仮設工は土のうを設置し、排水管で水替えを行います。指定図面はありません。