回　答　書

工　事　名　：　Ｒ１徳土　蔵本公園　徳・庄町１　バックネット修繕工事（１）
路 線 名 等　：　蔵本公園
工 事 箇 所　：　徳島市庄町１丁目（第１分割）

No	見積参考資料	質問内容	回答
1	p.9 単8号	見積参考資料で、仮設工・仮設工・棚足場の足場工法として、（クサビ式・枠組み・単管式）のいずれで設計しているのか。	単管足場を想定しています。