令和2年2月4日

質問に対する回答書

工 事 名：　Ｒ１営繕　鳴門総合運動公園　鳴・撫養　陸上競技場幹線設備他改修工事
工事箇所：　鳴門市撫養町立岩

徳島県県土整備部営繕課

このことについては，次のとおりです。

番号	質　問　事　項	回　　答
1	メインスタンド電気室のキュービクル撤去部分の既設配線ピットの蓋も必要かと思いますが、どの様な扱いになるのでしょうか。	既設キュービクル撤去後の調査により、必要に応じて設計変更で対応します。