

# 質 問 回 答 書 ( 1 回 目 )

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年4月9日

工 事 名 : R 1 徳 環 徳 島 東 環 状 線 徳 ・ 末 広 3 高 架 橋 下 部 工 事 ( 担 手 確 保 型 )  
路 線 名 等 : 徳 島 東 環 状 線  
工 事 箇 所 : 徳 島 市 末 広 3 丁 目

番号	質 問 事 項	回 答
1	電力基本料金の1ヶ月当たりのKWを教えてください。	電力基本料金は1ヶ月当たり13.55KWを見込んでおり、3ヶ月間計上しております。
2	切梁・腹起しが底版コンクリートに干渉していますが、均しコンクリート完了後に撤去する考えでよろしいですか。	切梁・腹起しは、均しコンクリート完了後に撤去することとしております。
3	工事区域内を横断している架空線は、既製杭着手までに移設されていますか。	工事区域内を横断している架空線は、既製杭着手までに移設する予定です。