質　問　回　答　書（２回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和２年４月１５日

工 事 名　：　徳島県南部健康運動公園陸上競技場整備工事
路線名等　：　南部健康運動公園
工事箇所　：　阿南市桑野町桑野谷～山口町前山田

番号	質 問 事 項	回　答
1	経費の計上が複数ありますが、それぞれの設計内訳書（本01、本02、本03）で経費を算出するのでしょうか。それとも合算経費になるのでしょうか。	経費は、設計内訳書ごとに算出するのではなく、それぞれの設計内訳書（本01、本02、本03）における対象となる費用を合算して算出しております。
2	質問事項１３番の回答で、『火山砂利または単粒度砕石の厚みは150mmで計上』『火山砂利または単粒度砕石の材料単価は、1,780円／m3で計上』とありますが、金額と単位は回答通りで間違いないでしょうか。	『火山砂利または単粒度砕石の厚み』は150mmで計上しており、『火山砂利または単粒度砕石の材料単価』は、火山砂利の材料単価として1,780円／m3を計上しております。なお、路盤厚及び使用材料は、協議の上、必要と認められるものについては、変更の対象となります。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		