

質 問 回 答 書 (2 回 目)

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年4月15日

工 事 名 : 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場改修工事
 路線名等 : 鳴門総合運動公園
 工事箇所 : 鳴門市撫養町立岩

番号	質 問 事 項	回 答
1	工期が令和4年3月15日まであり、その間施設の利用状況により工事ができない期間が発生すると思いますが、その期間も配置技術者は拘束されるのでしょうか。	施設の利用状況により、協議の上、工事ができないと認められる期間については、その間の配置技術者の専任は要しません。
2	材料搬入等が困難で第4ゲートの使用をする際、テニスコート東側（第4ゲート延長線上）の通路も併せて使用してもよいでしょうか。	材料搬入等が困難で第4ゲートを使用する場合、テニスコート東側（第4ゲート延長線上）の通路も使用可能としております。
3	設計図面 設計図面12/38、円形側溝撤去L=391m 項目がありません。設計図面15/38円形側溝(既設)の記載から撤去再設置(流用品)でよろしいでしょうか？	設計図面28/38の数量表に記載のとおり、円形側溝については再利用はなく、撤去・新設としております。
4	特記仕様書第14条 1期工事にてアスファルト舗装(上部・下部)を完了するように記載されておりますが、走路、イン・アウトフィールド部の全箇所を想定されているのでしょうか？	1期工事にてアスファルト舗装(上部・下部)を完了する箇所は、走路、イン・アウトフィールド部の全箇所を含んでおります。
5		
6		
7		
8		
9		
10		