

# 委託業務特記仕様書（令和2年4月1日以降適用）

## （共通仕様書の適用）

- 第1条** 本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」に基づき実施しなければならない。なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書（国土交通省港湾局）」に基づき実施しなければならない。
- 2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

## （共通仕様書の変更・追加事項）

- 第2条** 「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書（変更・追加事項）」のとおりとする。なお、入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

（徳島県HP）：「委託業務共通仕様書について」

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099>

## （共通仕様書の読み替え）

- 第3条** 「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」において、「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木事業設計業務編】」とあるのは「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」と、読み替えるものとする。

## （トンネル非常用設備点検）

- 第4条** 点検実施において疑義が生じた場合には、監督員と協議し、点検方法・内容等について確認すること。

- 2 本業務は、徳島県西部総合県民局県土整備部（三好）管内のトンネル非常警報装置の電気的な特性に関する試験及び動作確認、目視点検等の結果を報告することを目的とするが、点検結果により、維持修繕を設計変更増する場合がある。

なお、業務の実施に際しては下記の諸規定を参考に履行すること。

- ①電気通信施設点検業務共通仕様書（案）：【令和2年4月国土交通省】
- ②電気通信施設点検基準（案）
- ③別紙”点検実施要領”及び”点検記録簿”

## （防災訓練補助）

- 第5条** 当該トンネルでは、自動車の火災事故が発生した際の迅速かつ効果的な消火活動等の実施を目的として年1回、防災訓練を行っている。本業務では、この防災訓練に立会い、非常用設備の操作、操作指導を行い、防災訓練の補助を行うものとする。

なお、防災訓練は、2時間程度を予定しており、立会者は2名とする。

## （調査結果の報告）

- 第6条** 監督員と協議し、点検結果をとりまとめ報告書として3部提出するものとする。

- 2 適時点検内容を確認できる写真等の資料を添付すること。

## 防災設備（京上トンネル）

点検内訳数量表

| 設備名                        | 機器名称      | 数量 | 単位 | 備考                                    |
|----------------------------|-----------|----|----|---------------------------------------|
| 防<br>災<br>設<br>備           | 制御装置（主・副） | 2  | 台  |                                       |
|                            | 警報表示板     | 1  | 面  | T S C側                                |
|                            | 補助警報表示板   | 1  | 面  | T S C側                                |
|                            | 押ボタン式通報装置 | 21 | 台  |                                       |
|                            | 消火器       | 42 | 本  |                                       |
|                            | 非常電話      | 11 | 台  |                                       |
|                            | 非常電話案内板   | 29 | 枚  |                                       |
|                            | 通報装置説明板   | 21 | 枚  |                                       |
|                            | 非常電話説明板   | 11 | 枚  |                                       |
|                            | NHL7形表示板  | 1  | 台  | 主制御装置（TMC）側                           |
|                            | NHL7形表示板  | 1  | 台  | 副制御装置（TSC）側                           |
|                            | 案内表示板     | 2  | 面  |                                       |
| 遠<br>方<br>監<br>視<br>設<br>備 | 出口誘導表示板   | 9  | 台  |                                       |
|                            | 非常駐車帯表示灯  | 2  | 台  |                                       |
|                            | 受信制御機     | 1  | 台  | 西部総合県民局県土整備部<三好>                      |
|                            | モニタ一盤     | 3  | 面  | 三好警察署<br>三好市東祖谷総合支所<br>県土整備部<三好>西祖谷詰所 |

## 1. 制御装置（主・副）（2台）

| No. | 点検項目      | 点検内容及び判定基準等  | 使用測定器 | 点検の目的等   | 備考 |
|-----|-----------|--|-------|--|----|
| 1   | 表示灯点検     | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。ランプ切れの場合は予備品と交換する。  |       | 表示ランプの球切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。                   |    |
| 2   | 電源電圧等     | チェック端子等で各外部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。  | テスタ   | 基準値(導入時)との照合を行い、経年劣化を把握する。                     |    |
| 3   | 送受信信号出力測定 | 送受信信号の送信レベル、受信レベル、最低受信感度及び送信周波数を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。<br>送信レベル -15dBm～0dBm<br>受信レベル -35dBm～0dBm | レベル計  | 伝送路上で、送受信信号の運用状態の良否を判定する。                      |    |
| 4   | 蓄電池の点検    | 蓄電池電圧を各セル毎に点検し、標準値以内であること。   | テスタ   | 標準値との照合及び経年劣化のチェックにより、動作状態の変動、あるいは、変動の兆候をとらえる。 |    |
| 5   | 機側操作      | 制御操作で各表示項目を起動し、表示板、サイレン及び点滅灯が正常に動作すること。  |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。                  |    |
|     | 警報制御      | 押ボタン発信機から操作されたとき、最優先で表示板、サイレン、及び点滅灯が正常に警報動作すること。   |       |  |    |
|     | 試験動作      | 試験モードに設定し、警報表示板を表示させずに、機側操作及び遠隔制御が正常に動作すること。   |       |  |    |
|     | 停電動作      | 交流入力を強制遮断して、警報動作等を行い、動作が正常であること。   |       |  |    |
|     | 単独試験      | サイレン、点滅灯等を単独動作させ、正常動作すること。   |       |  |    |
|     | 通話試験      | 制御装置を受信制御機間で通話試験を行い、雑音及び漏話が通話に支障ない程度であること。   |       |  |    |
| 6   | 接続部の点検    | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。  |       | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。                          |    |
| 7   | 機器の清掃等    | 機器等の内外面を清掃する。  |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。                     |    |
|     |           | 据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。  |       |  |    |

## 2. 警報表示板（1面）

| No. | 点検項目    | 点検内容及び判定基準等                                       | 使用測定器 | 点検の目的等                           | 備考 |
|-----|---------|---|-------|----------------------------------|----|
| 1   | 表示部点検   | 表示部を確認し、不点の表示素子は交換する。交換後正常であることを確認する。             |       | 表示部の素子切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。      |    |
| 2   | 電源電圧の測定 | チェック端子等で各外部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。 | テスタ   | 基準値(導入時)との照合を行い、経年劣化を把握する。       |    |
| 3   | 見え方点検   | 表示機前面から表示情報が判読できること。                              |       | ドライバーが表示情報を視認できるか、樹木及び障害物の確認を行う。 |    |
| 4   | 動作試験    | 制御装置から表示項目、サイレン及び点滅灯動作の指令を受け正常動作すること。             |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。    |    |
| 5   | 接続部の点検  | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。                       |       | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。            |    |
| 6   | 機器の清掃等  | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。          |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。       |    |

## 3. 補助警報表示板（1面）

| No. | 点検項目    | 点検内容及び判定基準等                                       | 使用測定器 | 点検の目的等                           | 備考 |
|-----|---------|---|-------|----------------------------------|----|
| 1   | 表示部点検   | 表示部を確認し、不点の表示素子は交換する。交換後正常であることを確認する。             |       | 表示部の素子切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。      |    |
| 2   | 電源電圧の測定 | チェック端子等で各外部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。 | テスタ   | 基準値(導入時)との照合を行い、経年劣化を把握する。       |    |
| 3   | 見え方点検   | 表示機前面から表示情報が判読できること。                              |       | ドライバーが表示情報を視認できるか、樹木及び障害物の確認を行う。 |    |
| 4   | 動作試験    | 制御装置から表示項目、サイレン及び点滅灯動作の指令を受け正常動作すること。             |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。    |    |
| 5   | 接続部の点検  | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。                       |       | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。            |    |
| 6   | 機器の清掃等  | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。          |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。       |    |

#### 4. 押ボタン式通報装置（21台）

| No. | 点検項目    | 点検内容及び判定基準等                                       | 使用測定器 | 点検の目的等                        | 備考            |
|-----|---------|---|-------|-------------------------------|---------------|
| 1   | 表示灯点検   | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。ランプ切れの場合は予備品と交換する。         |       | 表示ランプの球切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。  |               |
| 2   | 電源電圧の測定 | チェック端子等で各外部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。 | テスタ   | 基準値(導入時)との照合を行い、経年劣化を把握する。    |               |
| 3   | 絶縁試験    | 接続ケーブルの絶縁抵抗を測定し、基準値以内であることを確認する。                  | 絶縁抵抗計 | 回路毎に一括で測定し、基準値以外であれば、別途修理をする。 |               |
| 4   | 動作試験    | 押ボタンを操作し、制御装置へ警報動作信号の送出と位置表示灯の点灯動作等が正常に行われること。    |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。 |               |
| 5   | 消火器の点検  | 消火器本体、安全性、ホース等の外観を点検する。                           |       | 災害発生時、正常に機能できるようにしておく。        | 消防法施工規則第31条の4 |
| 6   | 接続部の点検  | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。                       |       | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。         |               |
| 7   | 機器の清掃等  | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。          |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。    |               |

#### 5. 非常電話機（11台）

| No. | 点検項目   | 点検内容及び判定基準等                               | 使用測定器 | 点検の目的等                       | 備考 |
|-----|--------|---|-------|------------------------------|----|
| 1   | 表示灯点検  | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。ランプ切れの場合は予備品と交換する。 |       | 表示ランプの球切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。 |    |
| 2   | 機器の清掃等 | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。  |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。   |    |

#### 6. 非常電話案内板（29枚）、通報装置説明板（21枚）、非常電話説明板（11枚）

| No. | 点検項目  | 点検内容及び判定基準等                           | 使用測定器 | 点検の目的等                     | 備考 |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------|----|
| 1   | 板の清掃等 | 板の外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。 |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。 |    |

## 6. NHL7形表示板（1面）

| No. | 点検項目  | 点検内容及び判定基準等                           | 使用測定器 | 点検の目的等                           | 備考 |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|----|
| 1   | 表示部点検 | 表示部を確認し、不点のランプは交換する。交換後正常であることを確認する。  |       | 表示部のランプ切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。     |    |
| 2   | 見え方点検 | 表示機前面から表示情報が判読できること。                  |       | ドライバーが表示情報を視認できるか、樹木及び障害物の確認を行う。 |    |
| 3   | 動作試験  | 制御装置から表示項目、サイレン及び点滅灯動作の指令を受け正常動作すること。 |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。    |    |

## 7. NHL7形表示板（1面）

| No. | 点検項目  | 点検内容及び判定基準等                           | 使用測定器 | 点検の目的等                           | 備考 |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|----|
| 1   | 表示部点検 | 表示部を確認し、不点の表示素子は交換する。交換後正常であることを確認する。 |       | 表示部の素子切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。      |    |
| 2   | 見え方点検 | 表示機前面から表示情報が判読できること。                  |       | ドライバーが表示情報を視認できるか、樹木及び障害物の確認を行う。 |    |
| 3   | 動作試験  | 制御装置から表示項目、サイレン及び点滅灯動作の指令を受け正常動作すること。 |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。    |    |

## 8. 案内表示板（2台）

| No. | 点検項目    | 点検内容及び判定基準等                                       | 使用測定器 | 点検の目的等                        | 備考 |
|-----|---------|---|-------|-------------------------------|----|
| 1   | 表示部点検   | 表示部を確認し、不点の表示素子は交換する。交換後正常であることを確認する。             |       | 表示部の素子切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。   |    |
| 2   | 電源電圧の測定 | チェック端子等で各外部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。 | テスタ   | 基準値(導入時)との照合を行い、経年劣化を把握する。    |    |
| 3   | 見え方点検   | 表示機前面から表示情報が判読できること。                              |       | ドライバーが表示情報を視認できるか、障害物の確認を行う。  |    |
| 4   | 動作試験    | 気温センサーによる表示動作試験                                   |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。 |    |

## 9. 出口誘導表示板（9台）

| No. | 点検項目   | 点検内容及び判定基準等                              | 使用測定器 | 点検の目的等                     | 備考 |
|-----|--------|--|-------|----------------------------|----|
| 1   | 表示灯点検  | 表示灯を点灯し、正常であることを確認する。球切れの場合は交換する。        |       | 表示灯の球切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。 |    |
| 2   | 接続部の点検 | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。              |       | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。      |    |
| 3   | 機器の清掃等 | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。 |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。 |    |

## 10. 非常用駐車帯表示灯（2台）

| No. | 点検項目   | 点検内容及び判定基準等                              | 使用測定器 | 点検の目的等                     | 備考 |
|-----|--------|--|-------|----------------------------|----|
| 1   | 表示灯点検  | 表示灯を点灯し、正常であることを確認する。球切れの場合は交換する。        |       | 表示灯の球切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。 |    |
| 2   | 接続部の点検 | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。              |       | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。      |    |
| 3   | 機器の清掃等 | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。 |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。 |    |

## 1.1. 受信制御機（1台）

| No. | 点検項目      | 点検内容及び判定基準等  | 使用測定器  | 点検の目的等   | 備考                            |
|-----|-----------|--|--|--|-------------------------------|
| 1   | 表示灯点検     | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。ランプ切れの場合は予備品と交換する。  |  | 表示ランプの球切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。                   |                               |
| 2   | 電源電圧等     | チェック端子等で各外部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。  | テスタ  | 基準値(導入時)との照合を行い、経年劣化を把握する。                     |                               |
| 3   | 送受信信号出力測定 | 送受信信号の送信レベル、受信レベル、最低受信感度及び送信周波数を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。<br>送信レベル -15dBm～0dBm<br>受信レベル -35dBm～0dBm | レベル計   | 伝送路上で、送受信信号の運用状態の良否を判定する。                      |                               |
| 4   | 蓄電池の点検    | 蓄電池電圧を各セル毎に点検し、標準値以内であること。   | テスタ  | 標準値との照合及び経年劣化のチェックにより、動作状態の変動、あるいは、変動の兆候をとらえる。 |                               |
| 5   | 動作試験      | 表示制御<br>警報制御<br>停電動作<br>通話試験   | 受信制御機から制御して、各表示項目を起動し、表示板、サイレン及び点滅灯が正常に動作すること。<br>制御装置から故障及び警報動作等を行い受信制御機で監視表示等が正常に行われていること。<br>交流入力を強制遮断して、警報動作等を行い、動作が正常であること。<br>受信制御機と制御装置間で通話試験を行い、雑音及び漏話が通話に支障ない程度であること。 |  | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。 |
| 6   | 接続部の点検    | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。  |  | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。                          |                               |
| 7   | 機器の清掃等    | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。   |  | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。                     |                               |

## 12. モニター盤（3面）

| No. | 点検項目   | 点検内容及び判定基準等                                       | 使用測定器 | 点検の目的等   | 備考 |
|-----|--------|---|-------|--|----|
| 1   | 表示灯点検  | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。ランプ切れの場合は予備品と交換する。         |       | 表示ランプの球切れを確認し、運用時の正常動作を確保する。                   |    |
| 2   | 電源電圧等  | チェック端子等で各外部電圧等を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であれば調整する。 | テスタ   | 基準値(導入時)との照合を行い、経年劣化を把握する。                     |    |
| 3   | 回路電流測定 | 専用回線の回路電流を測定し、基準値以内であることを確認する。基準値以外であればNTTに連絡する。  | テスタ   | 回路電流により伝送路上での運用状態の良否を判定する。                     |    |
| 4   | 蓄電池の点検 | 蓄電池電圧を各セル毎に点検し、標準値以内であること。                        | テスタ   | 標準値との照合及び経年劣化のチェックにより、動作状態の変動、あるいは、変動の兆候をとらえる。 |    |
| 5   | 動作試験   | 制御装置から故障及び警報動作等を行いモニター盤で監視表示等が正常に行われること。          |       | 各機能の動作を確認することで、運用時の正常動作を確保する。                  |    |
|     | 停電動作   | 交流入力を強制遮断して、警報動作等を行い、動作が正常であること。                  |       |  |    |
| 6   | 接続部の点検 | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。                       |       | 接続の緩み、損傷を早期に発見、復旧させる。                          |    |
| 7   | 機器の清掃等 | 機器等の内外面を清掃する。                                     |       | 機器の汚れ等を清掃し、埃等の付着及び錆などないこと。                     |    |
|     |        | 据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。                           |       |  |    |

## トンネル非常警報装置 [受信制御機]

【 京上トンネル 】

| 設置場所   |             | 西部総合県民局 県土整備局<三好> |        |
|--------|-------------|-------------------|--------|
| 機器名    | 点 檢 項 目     |                   | 点検月日   |
|        |             |                   | 天 候    |
| 受信制御装置 | 1 表示灯点灯     |                   | 良 · 否  |
|        | 2 電源電圧等の測定  |                   | 良 · 否  |
|        | 3 送受信信号出力測定 |                   | 良 · 否  |
|        | 4 蓄電池の点検    |                   | 良 · 否  |
|        | 5 動作試験      | 表示制御              | 良 · 否  |
|        |             | 警報制御              | 良 · 否  |
|        |             | 停電操作              | 良 · 未  |
|        |             | 通話試験              | 良 · 否  |
|        | 6 接続部の点検    |                   | 良 · 否  |
|        | 7 機器の清掃等    | 機器等の清掃            | 実施 · 未 |
|        |             | 据付状態点検            | 良 · 否  |

トンネル非常警報装置点検記録簿（京上トンネル）

| 点 檢 項 目 |         | 点検月日         | 令和 年 月 日      |             |
|---------|---------|--------------|---------------|-------------|
|         |         | 点検基準         | 天候            |             |
| 受信制御機   | 電 壓 測 定 | 交流入力         | AC 100V ±10%  | V           |
|         |         | DC 24V ±10%  |               | V           |
|         |         | DC 12V ±10%  |               | V           |
|         |         | DC -12V ±10% |               | V           |
|         |         | DC 5V ±10%   |               | V           |
|         | 送受信信号測定 | バッテリー電圧      | DC 25.8V ±10% | V           |
|         |         | 送信レベル        | 0 ~ -15 dbm   | dbm         |
|         |         | 受信レベル        | 京上TN          | 0 ~ -35 dbm |
|         | 最低受信感度  |              |               | -40 dbm以下   |
| 備考      |         |              |               |             |

## トンネル非常警報装置 [モニター盤]

【京上トンネル】

| 設置場所 |          | 三好警察署     |              |          |
|------|----------|-----------|--------------|----------|
| No.  | 点 檢 項 目  |           | 点検月日         | 令和 年 月 日 |
|      |          |           | 天 候          |          |
| 1    | 表示灯点検    |           | 良            | ・ 否      |
| 2    | 電源電圧等の測定 |           | 良            | ・ 否      |
| 3    | 動作試験     | 警報表示      | 良            | ・ 否      |
|      |          | 停電動作      | 良            | ・ 未      |
|      |          | ブザー動作     | 良            | ・ 否      |
| 4    | 接続部の点検   |           | 良            | ・ 否      |
| 5    | 機器の清掃等   | 機器等の清掃    | 実施           | ・ 未      |
|      |          | 据付状態点検    | 良            | ・ 否      |
| 6    | 電圧測定     | 交流入力      | AC 100V ±10% | V        |
|      |          | 制御部出力     | DC 5V ±10%   | V        |
|      |          |           | DC 12V ±10%  | V        |
|      |          |           | DC 24V ±10%  | V        |
|      |          | バッテリー充電電圧 | DC 24V ±10%  | V        |
|      |          |           | DC 24V ±10%  | V        |
| 7    | 受信電流測定   | 回路電流      | 20mA ±3mA    | mA       |

| 設置場所 |          | 西祖谷詰所     |               |          |
|------|----------|-----------|---------------|----------|
| No.  | 点 檢 項 目  |           | 点検月日          | 令和 年 月 日 |
|      |          |           | 天 候           |          |
| 1    | 表示灯点検    |           | 良             | ・ 否      |
| 2    | 電源電圧等の測定 |           | 良             | ・ 否      |
| 3    | 動作試験     | 警報表示      | 良             | ・ 否      |
|      |          | 停電動作      | 良             | ・ 未      |
|      |          | ブザー動作     | 良             | ・ 否      |
| 4    | 接続部の点検   |           | 良             | ・ 否      |
| 5    | 機器の清掃等   | 機器等の清掃    | 実施            | ・ 未      |
|      |          | 据付状態点検    | 良             | ・ 否      |
| 6    | 電圧測定     | 交流入力      | AC 100V ±10%  | V        |
|      |          | 制御部出力     | DC 5V ±10%    | V        |
|      |          |           | DC 12V ±10%   | V        |
|      |          |           | DC 24V ±10%   | V        |
|      |          | バッテリー充電電圧 | DC 24V ±10%   | V        |
|      |          |           | DC 26.8V ±10% | V        |
| 7    | 受信電流測定   | 回路電流      | 20mA ±3mA     | mA       |

## トンネル非常警報装置 [モニター盤]

【京上トンネル】

| 設置場所 |          | 三好市東祖谷総合支所 |               |          |
|------|----------|------------|---------------|----------|
| No.  | 点 檢 項 目  |            | 点検月日          | 令和 年 月 日 |
|      |          | 天 候        |               |          |
| 1    | 表示灯点検    |            | 良             | ・ 否      |
| 2    | 電源電圧等の測定 |            | 良             | ・ 否      |
| 3    | 動作試験     | 警報表示       | 良             | ・ 否      |
|      |          | 停電動作       | 良             | ・ 未      |
|      |          | ブザー動作      | 良             | ・ 否      |
| 4    | 接続部の点検   |            | 良             | ・ 否      |
| 5    | 機器の清掃等   | 機器等の清掃     | 実施            | ・ 未      |
|      |          | 据付状態点検     | 良             | ・ 否      |
| 6    | 電圧測定     | 交流入力       | AC 100V ±10%  | V        |
|      |          | 制御部出力      | DC 5V ±10%    | V        |
|      |          |            | DC 12V ±10%   | V        |
|      |          |            | DC 24V ±10%   | V        |
|      |          | バッテリー充電電圧  | DC 24V ±10%   | V        |
|      |          |            | DC 26.8V ±10% | V        |
| 7    | 受信電流測定   | 回路電流       | 20mA ±3mA     | mA       |

**トンネル非常警報装置 [主制御機・副制御機]**

| 設置場所  |             | 京上トンネル |        |
|-------|-------------|--------|--------|
| 機器名   | 点 檢 項 目     |        | 点検月日   |
|       |             |        | 天 候    |
| 制御装置  | 1 表示灯点灯     |        | 良 • 否  |
|       | 2 電源電圧等の測定  |        | 良 • 否  |
|       | 3 送受信信号出力測定 |        | 良 • 否  |
|       | 4 UPSの点検    |        | 良 • 否  |
|       | 動作試験        | 機側操作   | 良 • 否  |
|       |             | 警報制御   | 良 • 否  |
|       |             | 試験動作   | 良 • 未  |
|       |             | 停電操作   | 良 • 未  |
|       |             | 単独試験   | 良 • 未  |
|       |             | 通話試験   | 良 • 未  |
| 副制御装置 | 6 接続部の点検    |        | 良 • 否  |
|       | 7 機器の清掃等    | 機器等の清掃 | 実施 • 未 |
|       | 1 表示灯点灯     |        | 良 • 否  |
|       | 2 電源電圧等の測定  |        | 良 • 否  |
|       | 3 UPSの点検    |        | 良 • 否  |
|       | 動作試験        | 機側操作   | 良 • 否  |
|       |             | 警報制御   | 良 • 否  |
|       |             | 試験動作   | 良 • 未  |
|       |             | 停電操作   | 良 • 未  |
|       |             | 単独試験   | 良 • 未  |
|       |             | 通話試験   | 良 • 未  |
|       | 5 接続部の点検    |        | 良 • 否  |
|       | 6 機器の清掃等    | 機器等の清掃 | 実施 • 未 |

トンネル非常警報装置点検記録簿（京上トンネル）

| 点 檢 項 目   |         | 点検月日        | 平成 年 月 日         |
|-----------|---------|-------------|------------------|
|           |         | 点検基準        | 天候               |
| 主制御装置・表示板 | 電圧測定    | 交流入力        | AC 460V ±10% V   |
|           |         | 交流出力        | AC 100V ±10% V   |
|           |         | インバーター出力    | DC 100V ±10% V   |
|           |         | 制御電圧        | DC 24V ±10% V    |
|           |         | 浮動充電電圧      | DC 100V ±10% V   |
|           |         | 位置表示灯出力     | DC 24V ±10% V    |
|           |         | 表示板電圧(A3形)  | AC 100V ±10% V   |
|           | 送受信信号測定 | 案内表示板       | AC 200V ±10% V   |
|           |         | 送信レベル       | 0 ~ -15 dbm dbm  |
|           |         | 受信レベル       | 0 ~ -35 dbm dbm  |
|           |         | 最低受信感度      | -40 dbm以下 dbm    |
|           |         | 送信周波数 M     | 1650Hz ± 10Hz Hz |
|           |         | 送信周波数 S     | 1850Hz ± 10Hz Hz |
| 副制御装置・表示板 | 電圧測定    | 交流入力        | AC 460V ±10% V   |
|           |         | 交流出力        | AC 100V ±10% V   |
|           |         | インバーター出力    | DC 100V ±10% V   |
|           |         | 制御電圧        | DC 24V ±10% V    |
|           |         | UPS電圧       | DC 100V ±10% V   |
|           |         | 位置表示灯出力     | DC 24V ±10% V    |
|           |         | 警報表示板ランプ電圧  | DC 24V ±10% V    |
|           |         | 表示板電圧(HL7形) | AC 100V ±10% V   |
|           |         | 案内表示板       | AC 200V ±10% V   |
| 備考        |         |             |                  |

トンネル非常警報装置点検記録簿（京上トンネル）

| 設置場所 |         | 京上トンネル |          |
|------|---------|--------|----------|
| No.  | 点 檢 項 目 | 点検月日   | 令和 年 月 日 |
|      |         | 天 候    |          |
| 1    | 表示灯点検   | 良 · 否  |          |
| 2    | 動作試験    | 良 · 否  |          |
| 3    | 消火器の点検  | 良 · 否  |          |
| 4    | 接続部の点検  | 良 · 否  |          |
| 5    | 機器の清掃等  | 機器等の清掃 | 実施 · 未   |
|      |         | 据付状態点検 | 良 · 否    |
| 備考   |         |        |          |

| 入力電圧測定  | 端末押ボタンNo. | 点検基準         | 測定電圧 |
|---------|-----------|--------------|------|
| 主制御装置回路 | L-5       | DC 24V ± 10% | V    |
|         | R-5       | DC 24V ± 10% | V    |
| 副制御装置回路 | L-6       | DC 24V ± 10% | V    |
|         | R-6       | DC 24V ± 10% | V    |
| 備 考     |           |              |      |

| 絶縁抵抗測定<br>測定回路名 |         | 点検基準            | 測定値 |
|-----------------|---------|-----------------|-----|
| 押ボタン回路          | 主制御装置回路 | DC 250Vメガ 1MΩ以上 | MΩ  |
|                 | 副制御装置回路 | DC 250Vメガ 1MΩ以上 | MΩ  |
| 備 考             |         |                 |     |

## トンネル非常警報装置点検記録簿（京上トンネル）

(消火器)

|   | 点検項目  | 点検内容及び判定基準             | 点検結果及び処置・対策 | 判定 |
|---|-------|------------------------|-------------|----|
| 1 | 収容数点検 | 消火器の収容数量の確認(収容数42本)    |             |    |
| 2 | 外観点検  | 消火器の損傷、発錆、汚染等の有無       |             |    |
| 3 | 清掃    | ウエス、洗浄剤により消火器表面の清掃を行う。 |             |    |

主制御装置

| No.  | 製造日 | 薬種       | 本数 | 備考 |
|------|-----|----------|----|----|
| L-1  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-2  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-3  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-4  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-5  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-6  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-7  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-8  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-9  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-10 |     | ABC粉末6kg |    |    |
| L-11 |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-1  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-2  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-3  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-4  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-5  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-6  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-7  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-8  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-9  |     | ABC粉末6kg |    |    |
| R-10 |     | ABC粉末6kg |    |    |

トンネル非常警報装置点検記録簿（京上トンネル）

|                                   |            |   |              |        |          |  |
|-----------------------------------|------------|---|--------------|--------|----------|--|
| 設置場所                              |            | 京上トンネル                                      |              |        |          |  |
| 機器名                               | 点 檢 項 目    |   |              | 点検月日   | 令和 年 月 日 |  |
|                                   |            |   |              | 天 候    |          |  |
| 警報表示板<br>(TMC側)<br>NHL7形<br>道路情報板 | 1          | 表示部点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 2          | 見え方点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 3          | 動作試験  |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 備考         |   |              |        |          |  |
| 警報表示板<br>(TSC側)<br>NHL7形<br>道路情報板 | 1          | 表示部点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 2          | 見え方点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 3          | 動作試験  |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 備考         |   |              |        |          |  |
| 警報表示板<br>(TSC側)                   | 1          | 表示部点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 2          | 電源電圧等の測定                                    | DC 24V ± 10% | V      | 良 • 否    |  |
|                                   | 3          | 見え方点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 4          | 動作試験  |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 5          | 接続部の点検                                      |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 6 機器の清掃等   | 機器の清掃                                       |              | 実施 • 未 |          |  |
|                                   |            | 据付状態点検                                      |              | 良 • 否  |          |  |
| 補助警報表示板                           | 1          | 表示部点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 2 電源電圧等の測定 | AC 200V ± 10%<br>DC 5V ± 5%<br>DC 26V ± 10% | V            | 良 • 否  |          |  |
|                                   |            |   | V            |        |          |  |
|                                   |            |   | V            |        |          |  |
|                                   |            | パッテリー電圧 DC 26.8V ± 10%                      | V            |        |          |  |
|                                   | 3          | 見え方点検                                       |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 4          | 動作試験  |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 5          | 接続部の点検                                      |              |        | 良 • 否    |  |
|                                   | 6 機器の清掃等   | 機器の清掃                                       |              | 実施 • 未 |          |  |
|                                   |            | 据付状態点検                                      |              | 良 • 否  |          |  |

## トンネル非常警報装置点検記録簿（京上トンネル）

機器名称 出口誘導表示板(9台)

設置場所 京上トンネル

| No. | 点 檢 項 目  | 点検内容及び判定基準等                              |                |                |   | 判 別 |  |  |
|-----|----------|--|----------------|----------------|---|-----|--|--|
| 1   | 表示灯点検    | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。                  |                |                |   |     |  |  |
| 2   | 電源電圧等の測定 | 左から<br>AC 200V ± 10%                     | L1 (110m-920m) | R1 (820m-210m) | V | V   |  |  |
|     |          | バッテリー電圧 DC12.8V ± 10%                    | V              | V              | V |     |  |  |
|     |          | 左から<br>AC 200V ± 10%                     | L2 (310m-720m) | R2 (620m-410m) | V | V   |  |  |
|     |          | バッテリー電圧 DC12.8V ± 10%                    | V              | V              | V |     |  |  |
|     |          | 左から<br>AC 200V ± 10%                     | L3 (510m-520m) | R3 (420m-610m) | V | V   |  |  |
|     |          | バッテリー電圧 DC12.8V ± 10%                    | V              | V              | V |     |  |  |
|     |          | 左から<br>AC 200V ± 10%                     | L4 (710m-320m) | R4 (220m-810m) | V | V   |  |  |
|     |          | バッテリー電圧 DC12.8V ± 10%                    | V              | V              | V |     |  |  |
|     |          | 左から<br>AC 200V ± 10%                     | L5 (910m-120m) | △              |   |     |  |  |
|     |          | バッテリー電圧 DC12.8V ± 10%                    | V              | △              |   |     |  |  |
| 3   | 接続部の点検   | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。              |                |                |   |     |  |  |
| 4   | 機器の清掃等   | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。 |                |                |   |     |  |  |
| 5   | 備考       |  |                |                |   |     |  |  |

機器名称 非常電話案内板(29枚)、通報装置説明板(21枚)

設置場所 京上トンネル

| No. | 点 檢 項 目 | 点検内容及び判定基準等                           | 判 別 |
|-----|---------|---------------------------------------|-----|
| 1   | 板の清掃等   | 板の外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。 |     |
| 2   | 備考      |                                       |     |

機器名称 非常電話機(11台)

設置場所 京上トンネル

| No. | 点 檢 項 目 | 点検内容及び判定基準等                              | 判 別 |
|-----|---------|--|-----|
| 1   | 表示灯点検   | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。                  |     |
| 2   | 機器の清掃等  | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。 |     |
| 3   | 備考      |  |     |

機器名称 案内板(2台)

設置場所 京上トンネル

| No. | 点検項目 | 点検内容及び判定基準等       | 判別 |
|-----|------|-------------------|----|
| 1   | 表示試験 | 制御機の操作により表示操作試験   |    |
| 2   | 動作試験 | 気温センサーにより表示動作試験   |    |
| 3   | 外観点検 | 表示板の損傷、発錆汚損、漏水の有無 |    |
| 4   | 備考   |                   |    |

機器名称 非常駐車帯表示灯(2台)

設置場所 京上トンネル

| No. | 点検項目     | 点検内容及び判定基準等                              |  |    |   | 判別 |
|-----|----------|--|--|----|---|----|
| 1   | 表示灯点検    | 表示ランプを点灯し、正常であることを確認する。                  |  |    |   |    |
| 2   | 電源電圧等の測定 | AC 200V ± 10%                            |  | L側 | V | R側 |
|     |          | バッテリー電圧 DC7.2V ± 10%<br>-10%             |  | V  | V | V  |
|     |          | バッテリー電圧 DC7.2V ± 10%<br>-10%             |  | V  |   | V  |
|     |          | バッテリー電圧 DC7.2V ± 10%<br>-10%             |  | V  |   | V  |
| 3   | 接続部の点検   | 接続ケーブル、コネクタ及び端子等の接続状態を点検する。              |  |    |   |    |
| 4   | 機器の清掃等   | 機器等の内外面を清掃する。<br>据付状態を点検し、緩み等が無いことを確認する。 |  |    |   |    |
| 5   | 備考       |  |  |    |   |    |

トンネル非常警報装置点検記録簿（京上トンネル）

| 蓄電池 浮動充電記録 |      |                            |      |     |
|------------|------|----------------------------|------|-----|
| 機器名        | 電池番号 | 単電池電圧(V)<br>点検基準 12.8V±10% | 電池外観 | 判定  |
| 主制御装置      | 1    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 2    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 3    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 4    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 5    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 6    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 7    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 8    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 9    | V                          | 良・否  | 良・否 |
| 副制御装置      | 1    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 2    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 3    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 4    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 5    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 6    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 7    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 8    | V                          | 良・否  | 良・否 |
|            | 9    | V                          | 良・否  | 良・否 |
| 備考         |      |                            |      |     |