

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年8月19日

工事名：R2企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事
工事箇所：板野郡松茂町中喜来

番号	質問事項	回答
1	<p>設計図書の監視カメラ仕様 ①屋外固定型ネットワークカメラの「使用温度、湿度」の項目が「-10℃～50℃ 80%RH以下（但し結露しないこと）」 ※必要に応じてカメラハウジング、日除け等を付属すること。となっておりますが、 屋外駐車場等の使用実績のある「-10℃～40℃ 80%RH以下（但し結露しないこと）」の機器でもよろしいでしょうか？</p>	<p>設計図書において、機器の仕様を「使用温度-10℃～50℃と同程度以上の性能を有すること」と指定しているため、ご提案の機器に温度上昇対策を施すことにより、使用温度が50℃に達しても動作を保証するような施工が可能であれば使用可とします。</p>

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年8月19日

工事名：R2企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事
工事箇所：板野郡松茂町中喜来

番号	質問事項	回答
1	設計図書の見積単価一覧表 項目(2)液晶ディスプレイ21.5型ディスプレイの単価について、 単価¥8,750,000となっておりますが、間違いではありませんか。	<p>ご指摘の箇所に誤りがありましたので、8月7日付で徳島県入札情報サービス(県P P I)に掲載の見積参考資料の見積単価一覧表(44/48頁)の単価を修正しています。</p> <p>また、同表(3)ネットワークレコーダの単価と、同資料の設計内訳書(3/48頁)の「管内配線(UTP-5e-4P)」の数量についても修正していますので、ご確認ください。</p> <p>訂正ファイル名 R2企総管 松茂駐車場 監視カメラ設備取替工事(見積参考資料)【R2.8.7訂正】.pdf</p>