

質問回答書

令和2年9月10日

工事名： R2徳耕 ストマネ 中岸 排水機場補修工事
路線名等： 中岸 地区
工事箇所： 鳴門市里浦町

番号	質問事項	回答
1	設計書（金抜き）明細番号 2-1-10 2. 防水形複層塗材E 複層弾性凹凸状吹付アクリル系 3. 外装薄塗材E アクリルリシン吹付 上記内訳になっていますが、同じ施工箇所に工種2、3をするのですか、どちらか一方の施工でいいのでは？	防水形複層塗材E 複層弾性凹凸状吹付アクリル系は、外壁を対象としており、外装薄塗材E アクリルリシン吹付は、内壁を対象としている。
2	設計書（金抜き）にツタの撤去・処分費がない。	必要に応じて協議の対象とする。