

R2徳土 亀浦港 鳴・鳴門 岸壁被覆防食工事 入札に係る質問回答案

	R2徳土 亀浦港 鳴・鳴門 岸壁被覆防食工事
質 問 内 容	回 答
<p>1. 工事名：R2徳土 亀浦港 鳴・鳴門 岸壁被覆防食工事</p> <p>2. 質問内容：被覆面積について</p> <p>設計図書では添付の内、対象面積の計算が</p> $(0.1 - (-1.0)) \times 1.6 \times 67 = 117.9 \text{ m}^2$ <p>となっているが、</p> $(1.0 - (-1.0)) \times 1.6 \times 67 = 214.4 \text{ m}^2$ <p>ではないのか？</p>	<p>1. 数量計算書の数量について</p> <p>現設計では、117.9m²で計上しております。</p> <p>甲乙協議により変更対象として対応します。</p>