

新童学寺トンネル非常用装置点検業務仕様書

新童学寺トンネル非常用装置点検（以下「点検」という。）は次に定めるところにより実施するものとする。

1 点検場所

徳島県名西郡石井町石井 石井神山線（新童学寺トンネル）

2 点検作業内容

- (1) 各操作盤の単独点検。
- (2) 各操作盤との表示盤連動点検。
- (3) トンネル内非常通報装置の単独点検。
- (4) 各設備間の通話確認。
- (5) 東部県土整備局吉野川庁舎，徳島名西警察署石井庁舎，名西消防組合石井消防署の各設備の点検。

3 点検項目等

【受信制御機】

- a 停電動作確認
- b 通話試験
- c 動作試験
- d 回路試験
- e 総合動作試験
- f 接続部点検
- g 筐体・塗装確認

【監視盤】

- a 接続部点検
- b 筐体・塗装確認
- c 総合動作試験
- d 動作表示確認

【警報表示板】

- a 表示動作確認
- b 通報動作確認
- c 機器回路試験動作確認
- d 押釦回路試験動作確認
- e 機器故障表示確認
- f 停電中表示確認
- g 表示板ランプテスト
- h ランプチェック

- i サイレン確認
- j 自動点滅器確認
- k 凍結注意表示試験
- l 総合動作試験
- m 相互補完動作確認
- n 接続部確認
- o 筐体・塗装確認
- p 電圧測定

【手元操作盤】

- a 表示項目スイッチ動作確認
- b 操作部表示モニター確認
- c 接続部確認
- d 筐体・塗装確認

【モニター盤（徳島名西警察署石井庁舎・名西消防組合石井消防署）】

- a 総合動作表示確認
- b 試験中表示確認
- c 回線断表示確認
- d 停電動作確認
- e 接続部確認
- f 筐体・塗装確認
- g 電源電圧測定
- h 回線電流測定
- i バッテリーチェック

【押ボタン式通報装置】

- a 赤色表示灯確認
- b 押釦動作確認
- c 総合動作確認
- d 接続部確認
- e 筐体・塗装確認
- f 消火器の確認

【案内板・説明板】

- a 設置状況確認
- b 筐体・塗装確認
- c 清掃