

質 問 回 答 書 (1 回 目)

1 / 1

次の工事に関する質問に回答します。

令和3年3月3日

工 事 名 : R2阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事(2)
路線名等 : 南部健康運動公園
工事箇所 : 阿南市桑野町他(第2分割)

番号	質 問 事 項	回 答
1	開粒度カラーアスファルトについて 車道として供用するのであれば、一般的なストレートアスファルトに顔料添加の場合には表面飛散の可能性が高いと思われます。飛散防止の観点から高粘土バインダーの使用が求められる。 使用骨材も含めて、原材料はどう考えていますか。	加熱混合カラー舗装アスファルト(バインダー材)の使用を見込んでいます。