質問回答書（１回目）

次の工事に関する質問に回答します。

令和3年3月3日

工事名　　：　Ｒ２阿土　富岡港　阿南・辰己　浚渫工事
路線名等　：　富岡港
工事箇所　：　阿南市辰己町地先

No.	質問内容	回答欄
1	（見積参考資料P15単12号） 汚濁防止膜のカーテン引張強度はN/3cmで計上されているかご教示ください。	1,000N/3cmで計上しています。
2	（見積参考資料P16単15号） 汚濁防止膜のカーテン引張強度はN/3cmで計上されているかご教示ください。	1,000N/3cmで計上しています。
3	（見積参考資料P13単9号） えい航費の計算条件設定の選択で片道or往復、引き船の状態は現場使用or帰港のどちらを選択しているかご教示ください。	えい航費は片道を計上しています。 引き船は引き続き本工事での使用を想定しています。