

## 質問回答書

令和3年3月16日

工事名： R3徳耕 ストマネ 勝浦用水 水管理制御システム整備2工事

路線名等： 勝浦用水 地区

工事箇所： 勝浦郡勝浦町

番号	質問事項	回答
1	<p>遠隔監視制御装置のクラウドデータセンターでのデータ保存及びクラウド環境下での画面監視、Eメール通報等の各種サービス利用料につきましては、本水管理制御システム整備工事に含んでいないと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>また、各種クラウドサービス利用料につきましてはクラウドサービス提供会社と別途ご契約頂けると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>本工事に含んでおりません。</p> <p>なお、利用料につきましては施設管理者がクラウドサービス提供会社と契約することとなります。</p>
2	<p>特記仕様書 別紙P2 第1節 概要について「各施設の水運転情報や画像情報を遠隔監視制御装置に集約し、4GまたはLTE回線を通じて、2ヶ所以上のクラウドデータセンターに送信する。」と記載されておりますが、記載どおり2ヶ所以上のクラウドデータセンターが必要でしょうか。</p>	<p>記載どおり、必要です。</p>