

質問に対する回答書

工事名： R 3 営繕 県立高等学校総合寄宿舍（三好寮） 三・井川 外壁改修工事
工事箇所：三好市井川町タクミ田

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	既存塗膜の除去及び下地調整の工法ですが、改標仕表4.6.2サンダー工法工程1劣化膜の除去（ぜい弱化した塗膜の表面及びふくれ等をサンダー、スクレーパー等により除去する。）とあります、外部仕上げ表にて（既存塗膜を全面撤去）と記載がありますが、ぜい弱化していない面も撤去対象になりますか？	公共建築改修工事標準仕様書 表4.6.2のとおり、ぜい弱化した塗膜の表面を撤去対象としてください。
2		
3		
4		
5		