

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

工 事 名：R3徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事
路線名等：日峯大神子広域公園
工事箇所：徳島市大原町大神子

番号	質 問 事 項	回 答
1	現場説明書に記載されている事項1(令和3年12月～令和4年1月の間で着手～竣工検査)と記載されていますが、工期的に厳しいので、2カ月程度の着手時期の前倒し、また、竣工検査の延伸は可能ですか。 また、条件内での工事完成ができなければ、何らかのペナルティー等がありますか。	入札公告時点では、事項1により記載しておりますが、テニスコートの利用中止期間は「令和3年11月15日～令和4年2月4日」を予定しています。利用中止期間内にCコートの引き渡しを完了する必要があります。 契約書により対応します。
2	場内前面道路からCコートまでの進入ルートがインターロッキングブロックで施工されており、10tDT等の出入りが施工上必要であり、ブロックの沈下、破損等が考えられるため、鉄板等の養生が必要と思われます。よって、養生用の鉄板の設置、設計変更は可能でしょうか。	養生用の敷鉄板については、甲乙協議により、変更対象とします。
3	工事期間中の日曜日、祝日、祭日、夜間において工事の施工は可能でしょうか。	可能です。