質問回答書

工 事 名：Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）
路 線 名：徳島環状線
工事箇所：徳島市西新浜町他

NO	質問内容	回答
1	単2号内　補強リング加工費及び補強リング穴開け加工費の単価をご教示下さい。	補強リング加工費：5300円、補強リング穴開け加工費：100円を計上している。
2	単5号内　残土等処分の処分費単価をご教示下さい。	残土等処分の処分費：5040円/m3を計上している。
3	単8号内　コンクリート殻(無筋)の処分単価をご教示下さい。	コンクリート殻(無筋)処分費：1880円/m3を計上している。
4	単10号内　単85号_86号_87号_88号の材料費をご教示下さい。	単85号はPL160*9,単86号はPL400*10,単87号はPL350*16,単88号はPL300*16の資材を使用し、物価資料による単価を計上している。
5	内1号内　単100号の汚濁防止フェンスの設置寸法及び設置期間をご教示下さい。	設置寸法は単独フロートφ300、高さ2*長さ20m,引っ張り強度1000未満を採用し、設置期間は140日を計上している。
6	内2号内　単110号オーリス非破壊調査システムの単価をご教示下さい。	オーリス非破壊調査システムは470000円を計上している。
7	単44号内　コルゲートパイプの材料単価をご教示下さい。	コルゲートパイプ材料単価：46900円/mを計上している。
8	単45号内　暗渠排水管の材料単価をご教示下さい。	規格は高密度ポリエチレン管φ４００（無孔、ダブル）で、単価は物価資料による単価を計上している。
9	単56号内　アスファルト殻の処分単価をご教示下さい。	アスファルト殻処分費：1840円/m3を計上している。
10	単58号内　ボックスカルバートの使用部材単価は加工等があり全て材料単価が違うと思うのですが採用している材料単価を全種類ご教示下さい。	当初設計においては、次のとおり計上している。 ①②③基本1.2*1.0*2.0：83500円/m、④短品1.2*1.0*1.0：66800円/m、 ⑤短品1.2*1.0*1.052：68971円/m、⑥開口1.2*1.0*2.0：92100円/m、 ⑦流入（0.6)1.2*1.0*2.0：92100円/m、⑧流入(0.62)1.2*1.0*2.0：99250円/m、 ⑨斜切1.2*1.0*1.77：115647円/m、⑩斜切1.2*1.0*1.387：99657円/m、 ⑪斜切1.2*1.0*1.642：110303円/m、⑫斜切1.2*1.0*1.534：105794円/m、 ⑬斜切1.2*1.0*1.552：106546円/m、⑭斜切1.2*1.0*1.608：117484円/m、 ⑮斜切1.2*1.0*1.515：105000円/m
11	内4号内　コンクリートが3種類ありますが内訳書を見る限り材料費しか計上されていない様に見受けられますがどの様な考えかご教示下さい。	内4号内上段からコンクリート（24-8-25）2.5m3、コンクリート（18-8-40高炉）6.8m3、コンクリート（18-8-40高炉）1.2m3を計上しており、それぞれに打設費用を含んでいる。
12	単73号内　コンクリート取壊し運搬処理単130号内コンクリート殻(鉄筋)の処分単価をご教示下さい。	コンクリート殻(鉄筋)処分費：２０００円/m3を計上している。