



制御配線要領

冷媒配管表 (参考値)		○ エアコンリモコンスイッチ用ケーブル 線径 EM-CBE1.25mm ² -2C 配管 室内 PF (22) 天井内 ケーブルコロガシ
記号	配管口径	○ エアコン制御用ケーブル (室内外機間連り配線) 線径 EM-PEES1.25mm ² -2C (冷媒管共着き配線) 配線ルートは空調設備図冷媒配管参照
A	6.4 x 12.7	
B	9.5 x 15.9	
C	9.5 x 19.1	
D	9.5 x 22.2	
E	12.7 x 25.4	
F	15.9 x 31.8	
G	9.5	

冷媒管保温工事仕様

施工場所	保温の種類	施工例
天井内・PS内 屋外ラッキング内 その他いんべい部	1. 断熱材被覆銅管	
屋外露出部 屋内露出部	1. 断熱材被覆銅管 2. シーリング (SUS 304) 3. シーリング	

●配管径 20mm、溝 10mm 以上 (管径 9.52mm、溝径 8mm 以上は、)
●制御線は保温時に鉄線等で固定すること。