

## 特記仕様書

- 第1条 業務名  
R 4阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 施設修繕業務)
- 第2条 業務箇所  
南部健康運動公園野球場  
阿南市桑野町桑野谷34番地1 (別添図参照)
- 第3条 業務期間  
本業務は、契約日から令和5年3月25日までにする。  
工事期間は、令和5年1月4日から令和5年2月5日の野球場の休止期間を基本とする。
- 第4条 業務内容等
1. マルチエアコン室外機 1基  
マルチエアコン室内機<AC-28S> 天井吊り型(1方向) 2基  
マルチエアコン室内機<AC-45S> 天井吊り型(1方向) 6基  
マルチエアコン室内機<AC-56S> 天井吊り型(1方向) 1基  
集中コントローラー 1式  
上記の空調設備 (南部健康運動公園野球場メインスタンド空調設備仕様書参考)の設置及び既設機撤去を行うこと。
  2. 設置箇所  
会議室2基、役員室2基、記者室2基、放送記録室及び審判員控室各1基、事務室1基とする。
- 第5条 共通仕様  
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)及び公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」を参考する。

## 南部健康運動公園野球場メインスタンド空調設備 仕様書

名称	摘要	数量	
マルチエアコン室外機	<AC-384> 冷房能力:38.4kW 暖房能力:43.0kW 付属品共	1	台
マルチエアコン室内機	<AC-28S> 天井カセット型(1方向) 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW ドレンキット,リモコン,天井パネル,付属品共	2	台
マルチエアコン室内機	<AC-45S> 天井カセット型(1方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ドレンキット,リモコン,天井パネル,付属品共	6	台
マルチエアコン室内機	<AC-56S> 天井カセット型(1方向) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ドレンキット,リモコン,天井パネル,付属品共	1	台
集中コントローラー		1	式