

■設計図書等に関する質問書に対する回答書

工事名:R4波土 日和佐小野線(由岐坂トンネル)他 美波・西の地他 トンネル照明設備工事

路線名等:(主)日和佐小野線他

工事箇所:海部郡美波町西の地(由岐坂トンネル)他

質 問	回 答
<p>1)見積参考資料・図面</p> <p>設計内訳書(本01)に自動調光装置の材料費及び設置費の記載がないのでご教授ください。</p>	<p>自動調光装置の材料費については、単価表6号「屋外分電盤設置」の材料費に照明分電盤と自動調光装置(制御部、受光部)を合計して計上しています。自動調光装置の受光部の設置費については、契約後、監督員と協議により、設計変更協議の対象とします。</p>
<p>2)見積参考資料・図面</p> <p>1次単価表の単25号記載の材料費の名称・規格をご教授ください。</p>	<p>単価表25号に記載の材料費の名称・規格については次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">・材料費 単価表72号:「光電式自動点滅器,プラグイン式ハイタル,200V6A」・材料費 単価表73号:「ホール内ジョイントユニット,1灯、2灯用テストスイッチ有」・材料費 単価表77号:「IVケーブル,IV3.5mm2」・材料費 単価表78号:「HIVE管,HIVE16mm」・材料費 単価表79号:「ターミナルキャップG28」