回　　答　　書

工 事 名　：　Ｒ４徳土　土佐泊漁港他　鳴・鳴門土佐泊浦　捨石工事
路線名等　：　土佐泊漁港他
工事箇所　：　鳴門市鳴門町土佐泊浦

No	質問内容	回答
1	水質汚濁防止膜の規格及び供用日数は。	内訳書１号の水質汚濁防止膜の規格については、参考図にある連続フロートφ400、丈長3m、カーテン生地強度2,000以上3,000N/cm3未満としています。 また、供用日数については80日計上しています。