見積参考資料

工事名　R5阿耕　長寿命化　那賀川北岸3期太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	用排水機設備製作据付工事(新設)
単価地区	阿南1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については、令和5年3月から適用する単価を採用している

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）
地区名	那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	令和５年３月
単価期適用年月	令和５年３月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（新設）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・・・直接製作費	1.000	式		
6 ・・・間接製作費				
7 ・・・・間接労務費				
8 ・・・・工場管理費				
9 ・・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・・・直接工事費	1.000	式		
12 ・・・間接工事費				
13 ・・・・共通仮設費				
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15 ・・・・現場管理費				
16 ・・・・据付間接費				
17 ・・設計技術費				
18 ・一般管理費等				
19 機器単体費				
20 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・用排水機製作工	1.000	式		
・・標準用排水機工	1.000	式		
・・・　標準用排水機工（材料費）	1.000	式		
・・・　標準用排水機工（機器単体費）	1.000	式		
・・・　標準用排水機工（労務費）	1.000	式		
・・主配管工	1.000	式		
・・・　主配管工	1.000	式		
・原動機工	1.000	式		
・・内燃機関設備工	1.000	式		
・・・　燃料設備工	1.000	式		
・補助機械設備工	1.000	式		
・・空気設備工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 空気設備工	1.000	式		
・・場内排水等ポンプ工	1.000	式		
・・・ 場内排水等ポンプ工	1.000	式		
・直接経費	1.000	式		
・・直接経費	1.000	式		
・・・ 直接経費（木型費）	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・・輸送費	1.000	式		
・・・ 輸送費（用排水機）	1.000	式		
・用排水機据付工	1.000	式		
・・用排水機据付工	1.000	式		
・・・ 用排水機撤去工	1.000	式		
・・・ 用排水機据付工	1.000	式		
・・・ 用排水機据付工（直接経費）	1.000	式		
・付帯設備据付工	1.000	式		
・・付帯設備据付工	1.000	式		
・・・ 燃料貯油槽据付工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・試運転調整工	1.000	式		
・・試運転調整工	1.000	式		
・・・ 試運転調整工	1.000	式		
・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・・ 産業廃棄物処分費(施設機械)	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・用排水機製作工	1.000	式			
・・標準用排水機工	1.000	式			
・・・ 標準用排水機工（材料費）	1.000	式			1 式当たり
主要部材費（標準ポンプ） 横軸軸流,36超～50以下m3/min,0.0m,3.00m	1.000	台			単A Ｓ単　15号
用排水ポンプ設備副部材費	1.000	式			単A Ｘ単　2号
用排水ポンプ設備部品費	1.000	式			単A Ｘ単　3号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A Ｘ単　1号
合　計					
・・・ 標準用排水機工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
無給水軸封装置 メカニカルシール	1.000	台			単A Ｓ単　9号
合　計					
・・・ 標準用排水機工（労務費）	1.000	式			1 式当たり
用排水ポンプ製作工 ,横軸軸流,36超～50以下m3/min	1.000	台			単A Ｓ単　17号
間接労務費	1.000	式			単A Ｘ単　4号
工場管理費	1.000	式			単A Ｘ単　5号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・主配管工	1.000	式			
・・・ 主配管工	1.000	式			1 式当たり
揚排水用鋳鉄管 両フランジ短管φ600 L=450㎜	1.000	本			単Ａ Ｓ単　10号
合　　計					
・原動機工	1.000	式			
・・内燃機関設備工	1.000	式			
・・・ 燃料設備工	1.000	式			1 式当たり
燃料小出槽 容量:490L	1.000	台			単Ａ Ｓ単　11号
燃料移送ポンプ 径25㎜	1.000	台			単Ａ Ｓ単　12号
合　　計					
・補助機械設備工	1.000	式			
・・空気設備工	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 空気設備工	1.000	式			1 式当たり
真空ポンプ Φ80、670mmhg、6.4m3/min、11kW	1.000	台			単A Ｓ単　13号
合　　計					
・・場内排水等ポンプ工	1.000	式			
・・・ 場内排水等ポンプ工	1.000	式			1 式当たり
場内排水用水中ポンプ（投入式） 60Hz　径100mm　5.5kw	1.000	台			単A Ｓ単　14号
合　　計					
・直接経費	1.000	式			
・・直接経費	1.000	式			
・・・ 直接経費（木型費）	1.000	式			1 式当たり
木型費（ポンプ） 横軸軸流,36超～50以下m3/min	1.000	台			単A Ｓ単　16号
合　　計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費（用排水機）	1.000	式			1 式当たり
輸送費 用排水ポンプ	1.000	式			単Ａ
既設ポンプ輸送費（処分） ,12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸＋積込･取卸,,	1.430	ton			単Ａ Ｓ単　8号
合　計					
・用排水機据付工	1.000	式			
・・用排水機据付工	1.000	式			
・・・ 用排水機撤去工	1.000	式			1 式当たり
ポンプ設備撤去工 ポンプ本体	1.000	台			単Ａ Ｔ単　1号
ポンプ設備撤去工 減速機	1.000	台			単Ａ Ｔ単　2号
ポンプ設備撤去工 原動機	1.000	台			単Ａ Ｔ単　3号
ポンプ設備撤去工 系統機器	1.000	式			単Ａ Ｔ単　4号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　12号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　6号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 用排水機据付工	1.000	式			1 式当たり
ポンプ設備据付工 ポンプ本体	1.000	台			単Ａ Ｔ単　5号
ポンプ設備据付工 原動機及び減速機	1.000	台			単Ａ Ｔ単　6号
ポンプ設備据付工 吸込管・吐出管	3.000	本			単Ａ Ｔ単　7号
ポンプ設備据付工 補機類据付工	1.000	式			単Ａ Ｔ単　8号
据付間接費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　13号
据付材料費	1.000	式			単Ａ Ｘ単　9号
補助材料費(据付)	1.000	式			単Ａ Ｘ単　7号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 用排水機据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外	19.000	日			単Ａ Ｓ単　4号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛(超低騒音型)] ,吐出量2.5m3/min,交替制補正対象外	1.900	日			単A Ｓ単　5号
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量45kVA,交替制補正対象外	4.800	日			単A Ｓ単　6号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日			単A Ｓ単　7号
雑器具損料	1.000	式			単A Ｘ単　11号
合　計					
・付帯設備据付工	1.000	式			
・・付帯設備据付工	1.000	式			
・・・ 燃料貯油槽据付工	1.000	式			1 式当たり
用排水ポンプ屋外貯油槽据付工	1.000	台			単A Ｓ単　18号
据付間接費	1.000	式			単A Ｘ単　14号
据付材料費	1.000	式			単A Ｘ単　10号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A Ｘ単　8号
合　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・試運転調整工	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・試運転調整工	1.000	式			
・・・ 試運転調整工	1.000	式			1 式当たり
総合試運転調整労務 ,36超～50以下m3/min,１台	1.000	式			単A Ｓ単　19号
据付間接費	1.000	式			単A Ｘ単　15号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処分費(施設機械)	1.000	式			1 式当たり
建設廃材 鉄くず	1.430	ton			単A Ｓ単　20号
合　　計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	据付工		人		1.000 人	当たり算出
	据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	据付工		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	電工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電工		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]		供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛(超低騒音型)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛(超低騒音型)] ,吐出量2.5m3/min,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛(超低騒音型)]		供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]		日		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量45kVA,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]		供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	既設ポンプ輸送費（処分）		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸＋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	積込･取卸,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸				
	10)深夜早朝割増率（実数）					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	無給水軸封装置		台		1.000 各単位	当たり算出
	無給水軸封装置 メカニカルシール			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	メカニカルシール		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	無給水軸封装置 メカニカルシール	1.000	台			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	揚排水用鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	揚排水用鋳鉄管 両フランジ短管φ600 L=450㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	両フランジ短管φ600 L=450㎜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	揚排水用鋳鉄管 両フランジ短管φ600 L=450㎜	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	燃料小出槽		台		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	燃料小出槽 容量:490L			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	容量:490L		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	燃料小出槽 容量:490L	1.000	台			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	燃料移送ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出
	燃料移送ポンプ 径25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	径25mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	燃料移送ポンプ 径25mm	1.000	台			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	真空ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出
	真空ポンプ Φ80、670mmhg、6.4m3/min、11kW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	Φ80、670mmhg、6.4m3/min、11kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	真空ポンプ Φ80、670mmhg、6.4m3/min、11kW	1.000	台			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	場内排水用水中ポンプ（投入式）		台		1.000 各単位	当たり算出
	場内排水用水中ポンプ（投入式） 60Hz　径100mm　5.5kw			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	 60Hz　径100mm　5.5kw		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	場内排水用水中ポンプ（投入式） 60Hz　径100mm　5.5kw	1.000	台			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	主要部材費（標準ポンプ）		台		1.000 台	当たり算出
	主要部材費（標準ポンプ） 横軸軸流,36超～50以下m3/min,0.0m,3.00m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量	横軸軸流 36超～50以下m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)立軸ポンプコラム長 4)横軸渦巻ポンプ（両吸込）の全揚程	0.0m 3.00m				
	5)規格(ｹｰｼﾝｸﾞ) 6)材質名(ｹｰｼﾝｸﾞ)	FC250 －				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)規格(羽根車) 8)材質名(羽根車)	CAC・SC・SCS・FC・FCD 青銅鋳物 CAC403				
	9)規格(主軸) 10)材質名(主軸)	SUS・S-C 炭素鋼 S45C				
	ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　軸流　350㎜～900㎜	1,167.000	kg			
	ポンプ羽根車 CAC403　青銅鋳物	130.000	kg			
	ポンプ主軸 S45C　炭素鋼	136.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 台
	単　　価		台			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	木型費（ポンプ）		台		1.000 台	当たり算出
	木型費（ポンプ） 横軸軸流,36超～50以下m3/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量	横軸軸流 36超～50以下m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)発注数(台) 4)木型費損料率	１台				
	横軸軸流ポンプ木型製作価格 口径600㎜　Ｈ＝5.0m以下	1.000	台			
	木型費	1.000				
	合　　計					算出数量 1.000 台
	単　　価		台			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	用排水ポンプ製作工		台		1.000 台	当たり算出
	用排水ポンプ製作工 ,横軸軸流,36超～50以下m3/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量	横軸軸流 36超～50以下m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数	0.000				
	5)製作数（台） 6)製作数による補正係数	1台				
	7)その他の場合の補助文					
	製作工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 台
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	用排水ポンプ屋外貯油槽据付工		台		1.000 台	当たり算出
	用排水ポンプ屋外貯油槽据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)燃料貯油槽容量(kL)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 台

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	総合試運転調整労務		式		1.000 式	当たり算出
	総合試運転調整労務 ,36超～50以下m3/min,１台			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量	横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流 36超～50以下m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ポンプ台数 4)その他の補正係数	１台				
	5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数	回転数制御				
	7)その他の補助文					
	据付工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.040	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
	用排水ポンプ設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	用排水ポンプ設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)その他の副部材費率(%)	横軸軸流ポンプ 5.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文 4)副部材対象金額					
	副部材費	0.050	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
	用排水ポンプ設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	用排水ポンプ設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)ポンプ吐出量	横軸軸流ポンプ 36超～50以下m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の部品費率(%) 4)その他の補助文	0				
	5)部品費対象金額					
	部品費	0.700	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)(%)	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.900	式			
	合　計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)(%)	用排水ポンプ設備 35.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）					
	工場管理費	0.350	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 9号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式 4)受電区別	横軸(軸流・斜流・渦巻) 低圧受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	SGP管 37.000kW				
	8)据付材料費率(X)(%) 9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.290	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｘ単－ 10号　＊＊＊					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式 4)受電区別	横軸(軸流・斜流・渦巻) 低圧受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	ｽﾃﾝﾚｽ管 0.000kW				
	8)据付材料費率(X)(%) 9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.330	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	ポンプ設備撤去工		台		1.000 台	当たり算出
	ポンプ本体					
	据付工		人			[1] Ｓ単　1号
	普通作業員		人			[2] Ｓ単　2号
	電工		人			[3] Ｓ単　3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.000				
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	ポンプ設備撤去工		台		1.000 台	当たり算出
	減速機					
	据付工		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	電工		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	ポンプ設備撤去工		台		1.000 台	当たり算出
	原動機					
	据付工		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	電工		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	ポンプ設備撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	系統機器					
	据付工		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	電工		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	ポンプ設備据付工		台		1.000 台	当たり算出
	ポンプ本体					
	据付工		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	電工		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	ポンプ設備据付工		台		1.000 台	当たり算出
	原動機及び減速機					
	据付工		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	電工		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	ポンプ設備据付工		本		10.000 本	当たり算出
	吸込管・吐出管					
	据付工		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	電工		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 10.000 本
	単　価		本			
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	ポンプ設備据付工		式		1.000 式	当たり算出
	補機類据付工					
	据付工		人			Ｓ単　1号
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	電工		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　那賀川北岸３期地区
工事名	Ｒ５阿耕　長寿命化　那賀川北岸３期　太田川排水機場補修工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K10006	ポンプ羽根車 CAC403　青銅鋳物		kg	3,444		Ｓ単　15号
K10033	ポンプ主軸 S45C　炭素鋼		kg	201		Ｓ単　15号
K10101	ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　軸流　350mm～900mm		kg	854		Ｓ単　15号
K43192	場内排水用水中ポンプ（投入式） 60Hz　径100mm　5.5kw		台	2,275,000		Ｓ単　14号
K57005	横軸軸流ポンプ木型製作価格 口径600mm　Ｈ＝5.0m以下		台	5,000,000		Ｓ単　16号
K79371	据付材料費		式	2,172,000		Ｘ単　9号
K96002	揚排水用鋳鉄管 両フランジ短管φ600 L=450mm		本	1,090,000		Ｓ単　10号
K96003	燃料移送ポンプ 径25mm		台	548,000		Ｓ単　12号
K96010	燃料小出槽 容量:490L		台	1,820,000		Ｓ単　11号
K96012	真空ポンプ Φ80、670mmhg、6.4m3/min、11kW		台	4,141,000		Ｓ単　13号
K96014	無給水軸封装置 メカニカルシール		台	1,399,000		Ｓ単　9号
P96001	輸送費 用排水ポンプ		式	500,000		

撤去工歩掛一覧

ポンプ設備撤去工 型式：横軸軸流、φ600		採用歩掛 （人）	備考
労務内訳	据付工	10.0	
	普通作業員	5.0	
	電工	5.0	

減速機撤去工 減速機,37kW		採用歩掛 （人）	備考
労務内訳	据付工	3.0	
	普通作業員	1.0	
	電工	1.0	

原動機撤去工(一時流用) ディーゼルエンジン,4気筒,37kW		採用歩掛 （人）	備考
労務内訳	据付工	11.0	
	普通作業員	3.0	
	電工	5.0	

系統機器撤去工 （燃料小出槽,燃料移送ｐ,真空ｐ,空気圧縮機　各1）		採用歩掛 （人）	備考
労務内訳	据付工	8.0	
	普通作業員	4.0	
	電工	2.0	

参考：積算基準歩掛について

据付工数の算定（令和4年度土木工事標準積算基準（徳島県））

積算条件（製品仕様）

排水ポンプ(横軸軸流ポンプ)　　1 台
口　径:　600 mm
吐出量:　45 m3/min
全揚程:　3 m
原動機(ディーゼルエンジン)
定格出力:　37 kW

機器標準据付工数の機器別割合

		ポンプ設備全体	機械設備①	電気配線②	操作盤③	計	①+②
用排水ポンプ据付工数		100%	56.8%	34.6%	8.6%	100.0%	91.4%
(機器別)	主ポンプ据付工	26.7%	15.2%	9.2%		24.4%	
	原動機及び減速機据付工	14.5%	8.2%	5.0%		13.3%	
	吸込管・吐出管据付工	21.9%	12.4%	7.6%		20.0%	
	主バルブ据付工	5.2%	3.0%	1.8%		4.8%	
	補機類据付工	8.8%	5.0%	3.0%		8.0%	
	場内配管据付工	22.9%	13.0%	7.9%		20.9%	
	操作盤						
	計	100.0%	56.8%	34.6%		91.4%	

機器別据付工数

		ポンプ設備	機械設備①	電気配線②	操作盤③	計①+②+③	①+②
用排水ポンプ据付工数		141.4	80.3	48.9	12.2	141.4	129.2
(機器別)	主ポンプ据付工	37.8	21.4	13.1		34.5	34.50
	原動機及び減速機据付工	20.5	11.6	7.1		18.7	18.7
	吸込管・吐出管据付工	31.0	17.6	10.7		28.3	28.3
	主バルブ据付工	7.4	4.2	2.5		6.7	6.7
	補機類据付工	12.4	7.1	4.3		11.4	11.4
	場内配管据付工	32.4	18.4	11.2		29.6	29.6
	操作盤				12.2	12.2	
		141.4	80.3	48.9	12.2	141.4	129.2

機器別据付工数（職種別）

		据付工数	据付工	普通作業員	電工
用排水ポンプ据付工数			60%	15%	25%
(機器別)	主ポンプ据付工	34.5	20.7	5.2	8.6
	原動機及び減速機据付工	18.7	11.2	2.8	4.7
	吸い込み管・吐出管据付工	28.3	17.0	4.2	7.1
	主バルブ据付工	6.7	4.0	1.0	1.7
	補機類据付工	11.4	6.8	1.7	2.8
	場内配管据付工	29.6	17.8	4.4	7.4