

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和6年7月12日

工事名：R6企総管 川口ダム 1号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）
工事箇所：那賀郡那賀町吉野

番号	質問事項	回答
1	現場説明書特記事項3～4に巻上機の仕様が詳細に記載されています。 型式、減速比等は機能を満足するものであれば契約後、協議の上、変更は可能でしょうか。	変更可能です。
2	現場説明書 特記事項3ク(キ)：開度計 スタンド式2針式、精度±1cmとあります。 ワイヤドラムが2層巻きのため、2層目以降の短針精度は±1cmを確保できません。契約後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。 なお、既設7.037m～15.6mの短針精度は±3cmになっています。	機器としては、特記事項記載の仕様に満足するものとします。 ただし、実動作における精度は、契約後の協議事項とします。
3	現場説明書 特記事項7(10)“塗装色は製造者標準仕様とするものとする”とあります。 塗装仕様においても“製造者標準仕様”という考えてよろしいでしょうか。	塗装仕様は、現場説明書 特記事項1に記載の適用規格（ゲート用開閉装置（機械式）設計要領（案）等）に適合したものとします。