

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和6年9月3日

工事名：R6企総管 勝浦発電所 CCTV装置取替工事（一部債務負担）
工事箇所：勝浦郡勝浦町棚野

番号	質問事項	回答
1	設計図面 図面番号6 エンコーダはCCTV接続箱1、CCTV接続箱2に実装となっています。エンコーダはCCTV接続箱に実装ではなく、エンコーダ一体型カメラでもよろしいでしょうか？	エンコーダ一体型カメラでも問題ありません。
2	現場説明書 2 機器の仕様 ロ 新設機器の仕様（イ）d 最低被写体照度 0.03 lx 以下（標準時）、0 lx（白黒、赤外線照明点灯時）と記載があります。標準時はカラー時の感度という理解でよろしいでしょうか？	ご認識のとおりです。