

回 答 書

工 事 名 : R6徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事(1)(担い手確保型)

路 線 名 : 蔵本公園

工事箇所: 徳島市庄町1丁目

| No | 質問内容 | 回答 |
|----|--|--|
| 1 | 工期中の当該テニスコートは施設利用が中止になるとの認識でよろしいでしょうか？ | そのとおりです。 |
| 2 | 照明(T2-12)に「残置灯」とありますがどのような意味でしょうか？ | テニスコートナイター照明を消灯した際に時間差で消灯する照明灯を標記しております。 |
| 3 | C・Dブロック工事で撤去・再取付となるセンサーライト及び監視カメラを取付ける「取付用支柱」の設置は別途工事と考えてよろしいでしょうか？ | 別途工事を想定しております。 |
| 4 | 掘削や照明器具角度調整等のためにコート内にも重機や作業車が進入しなければなりません。現状で重機の進入路が存在するとの認識でよろしいでしょうか？ | コート内の芝の養生をゴムマットで行うことを想定しております。 |
| 5 | 撤去工事等でクレーンや高所作業車が適宜接近して作業できる進入路が現状で重機の進入路が存在するとの認識でよろしいでしょうか？ | 本工事では既設照明灯の灯具及び支柱の撤去は行いません。 |
| 6 | 撤去照明器具において型式調査でメーカーからの「PCB不含証明」が発行されなかった場合、更なる調査及び処分等は別途工事と考えてよろしいでしょうか？ | 本工事では既設照明灯の灯具及び支柱の撤去は行いません。 |
| | | |
| | | |

2024/ /

徳島県 県土整備部 東部県土整備局長