

回 答 書

工 事 名 : R6徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事(2)(担い手確保型)

路 線 名 : 蔵本公園

工事箇所: 徳島市庄町1丁目

No	質問内容	回答
1	本工事の撤去範囲 図面番号「16/17,17/17」に撤去と記載が有るうち、本工事の範囲は、CV14sq-3C(G36)、IV5.5sq(G22)等の赤色記載の部分だけでよろしいでしょうか？	仕様書のとおりです。
2	道路灯(共架柱)及び四国電力柱へ撤去(四国電力) 道路灯(共架柱)及び四国電力柱へ撤去(四国電力)は、本工事では、残置でよろしいでしょうか？	仕様書のとおりです。
3	設計図面に、引込開閉器盤図があり、ブレーカー交換の記載がありますが、見積参考資料には、見当たりません。本工事外でしょうか。	本工事の対象です。協議の上、設計変更の対象とします。

令和6年11月14日

徳島県 県土整備部 東部県土整備局長