

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 6 営繕 板野支援学校 板・大寺 トイレ改修工事電気

工事場所 板野郡板野町大寺

- 工事概要
  - ・幹線設備工事 図示する盤、開閉器の取付及び、改修工事に伴う配線配管工事一式
  - ・電灯コンセント設備工事 図示する配線器具の更新及び、改修工事に伴う配線配管工事一式
  - ・弱電設備工事 図示する機器の取付及び、改修工事に伴う配線配管工事一式
  - ・仮設工事 図示する改修工事に伴う仮設配線配管工事一式
  - ・撤去工事 図示位置の不要となる機器等の撤去工事一式
- 工事日数 契約締結日の翌日から令和 8 年 2 月 28 日まで
- 刊行物は次の単価を使用している。  
建設物価、積算資料 '24年 12月' 建築コスト情報、建築施工単価 '24年 10月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和 5 年版）により算定している。仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休 2 日の達成状況（4 週 8 休、4 週 7 休、4 週 6 休）に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、4 週 6 休に満たない場合又は受注者が週休 2 日の取組を希望しない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	11,408,848	
計			11,408,848	
共通費				
共通仮設費	1	式	573,784	
現場管理費	1	式	5,459,756	
一般管理費等	1	式	2,612,612	
計			8,646,152	
工事価格	1	式	20,055,000	
消費税等相当額	1	式	2,005,500	消費税率 10 %
工事費	1	式	22,060,500	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟 A-1	1	式	1,057,780	
管理棟 B-1	1	式	1,390,496	
管理棟 C-2	1	式	1,338,172	
管理棟 D-1	1	式	1,559,264	
管理棟 E-2	1	式	1,413,212	
管理棟 G-2	1	式	1,256,960	
管理棟 屋外便所	1	式	403,720	
寄宿舎 J-2	1	式	171,610	
寄宿舎 K-2	1	式	1,329,646	
寄宿舎 L-1	1	式	1,487,988	
計			11,408,848	

電気工事 科目別内訳

管理棟 A-1								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
幹線設備		1		式		562,530		
電灯コンセント設備		1		式		474,660		
撤去工事		1		式		20,590		
	計					1,057,780		

電気工事 科目別内訳

管理棟 B-1								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
幹線設備		1		式		321,040		
電灯コンセント設備		1		式		610,840		
弱電設備		1		式		405,020		
仮設工事		1		式		16,352		
撤去工事		1		式		37,244		
	計					1,390,496		

電気工事 科目別内訳

管理棟 C-2								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
幹線設備		1		式		196,360		
電灯コンセント設備		1		式		689,240		
弱電設備		1		式		397,080		
仮設工事		1		式		16,352		
撤去工事		1		式		39,140		
	計					1,338,172		

電気工事 科目別内訳

管理棟 D-1								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
幹線設備		1		式		281,580		
電灯コンセント設備		1		式		686,690		
弱電設備		1		式		560,080		
撤去工事		1		式		30,914		
	計					1,559,264		

電気工事 科目別内訳

管理棟 E-2							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
幹線設備		1			式	179,450	
電灯コンセント設備		1			式	619,700	
弱電設備		1			式	577,040	
撤去工事		1			式	37,022	
	計					1,413,212	

電気工事 科目別内訳

管理棟 G-2							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
幹線設備		1			式	251,610	
電灯コンセント設備		1			式	764,150	
弱電設備		1			式	205,350	
撤去工事		1			式	35,850	
	計					1,256,960	

電気工事 科目別内訳

管理棟 屋外便所							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
幹線設備		1			式	30,700	
電灯コンセント設備		1			式	272,150	
弱電設備		1			式	85,530	
撤去工事		1			式	15,340	
	計					403,720	

電気工事 科目別内訳

寄宿舎 J-2							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
電灯コンセント設備		1			式	165,310	
撤去工事		1			式	6,300	
	計					171,610	



寄宿舎 K-2								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
幹線設備		1		式		190,660		
電灯コンセント設備		1		式		686,630		
弱電設備		1		式		412,980		
撤去工事		1		式		39,376		
	計					1,329,646		

寄宿舎 L-1								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
幹線設備		1		式		281,730		
電灯コンセント設備		1		式		679,340		
弱電設備		1		式		488,640		
撤去工事		1		式		38,278		
	計					1,487,988		

管理棟 A-1		幹線設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	34	m	2,120	72,080		
EM-CETケーブル	14mm2 管内	1	m	2,390	2,390		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	34	m	550	18,700		
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m	4,140	4,140		
開閉器箱	鋼板製露出形 MCCB3P50AF/40AT×1収納	1	面	30,800	30,800		
分電盤	鋼板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/40AT、分岐8回路	1	面	119,000	119,000		
機械はつり(ワイヤリモコン・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	カ所	8,460	8,460		
手はつり(溝はつり)	鉄筋コンクリート 75×75mm	1	m	8,960	8,960		
調査費	全棟(管理棟、寄宿舎) 配管配線経路、使用状況等	10	人・日	29,800	298,000		
計					562,530		

管理棟 A-1		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	8	個	13,500	108,000		
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	6	個	20,500	123,000		
照明制御器(センサ)	DS 1 -N	2	個	16,300	32,600		
照明制御器(センサ)	子器	4	個	10,900	43,600		
照明制御器(スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	2	個	4,360	8,720		
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	4	個	3,030	12,120		
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,120	12,480		
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	13	個	2,290	29,770		
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	6	個	2,400	14,400		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	30	m	410	12,300		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m	450	450		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	9	m	550	4,950		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	620	620		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	3	m	670	2,010		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	19	m	720	13,680		

管理棟 A-1		電灯コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレン ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	11	m	770	8,470	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	1,040	3,120	
合成樹脂製可とう 電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m	930	10,230	
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	6	m	2,870	17,220	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所	8,460	16,920	
計					474,660	

管理棟 A-1		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電灯コンセント設備】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個	1,480	5,920	
スイッチ撤去	1P 15A ×3 PL ×1 再使用しない	1	個	1,200	1,200	
スイッチ撤去	1P 15A ×1 B ×3 再使用しない	1	個	1,450	1,450	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	4	個	480	1,920	
スイッチボックス撤去	繰り用	5	個	890	4,450	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	6	m	60	360	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	4	m	78	312	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	5	m	78	390	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	26	m	60	1,560	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	5	m	66	330	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	2	m	240	480	
【発生材処理】						
とりこわし 発生材運搬	金属	0.6	m <sup>3</sup>	490	294	
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	0.1	m <sup>3</sup>	3,240	324	

電気工事 細目別内訳

管理棟 A-1		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費	金属 全棟（管理棟、寄宿舎）	0.2	t	0	0	
発生材処分費	廃ﾌﾞﾗ 全棟（管理棟、寄宿舎）	0.1	m3	16,000	1,600	
計					20,590	

電気工事 細目別内訳

管理棟 B-1		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	31	m	2,840	88,040	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	1	m	3,180	3,180	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	31	m	650	20,150	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m	4,140	4,140	
開閉器箱	鋼板製露出形 MCCB3P100AF/75AT×1収納	1	面	40,700	40,700	
分電盤	鋼板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/40AT、分岐8回路 分岐付	1	面	131,000	131,000	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	カ所	7,950	7,950	
機械はつり(ダイマウントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	2	カ所	8,460	16,920	
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 75× 75mm	1	m	8,960	8,960	
計					321,040	

管理棟 B-1		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	9	個	13,500	121,500		
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	2	個	18,000	36,000		
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	3	個	20,500	61,500		
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	3	個	22,500	67,500		
LED照明器具	LRS1RP - -17 LN	1	個	26,000	26,000		
照明制御器 (セナ)	DS 1 -N	3	個	16,300	48,900		
照明制御器 (セナ)	子器	2	個	10,900	21,800		
照明制御器 (スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	3	個	4,360	13,080		
ソケット (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個	2,410	2,410		
ソケット (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	5	個	3,030	15,150		
ソケット (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,120	12,480		
ソケット (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,480	4,960		
ソケット(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個	3,450	3,450		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	21	個	2,290	48,090		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	6	個	2,400	14,400		

管理棟 B-1		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	47	m	410	19,270		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m	450	450		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	9	m	550	4,950		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	620	620		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	23	m	720	16,560		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	770	10,780		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m	830	2,490		
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	1,040	5,200		
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	1,190	3,570		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m	930	13,020		
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	1	m	2,870	2,870		
機械はつり(タヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	4	カ所	8,460	33,840		
計					610,840		

管理棟 B-1		弱电設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ等呼出し表示器	10窓用 壁掛形	1	個	178,000	178,000	
トイレ等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	7	個	7,720	54,040	
トイレ等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ無)	1	個	7,330	7,330	
トイレ等呼出し復帰ボタン	復帰ボタン -	1	個	3,150	3,150	
自火報総合盤改修	埋込形 P型1級 再使用取外し、再取付け	1	個	29,500	29,500	
スピーカ改修	壁掛形 両面 再使用取外し、再取付け	1	個	4,630	4,630	
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	2,290	13,740	
フレッシュアレート(金属製)	角型 プラック	4	個	980	3,920	
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C FEP内(PF・CD)	7	m	490	3,430	
EM-AEケーブル	0.9mm- 3C 管内	5	m	630	3,150	
EM-AEケーブル	0.9mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m	570	6,840	
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C FEP内(PF・CD)	12	m	620	7,440	
EM-AEケーブル	0.9mm- 5C FEP内(PF・CD)	4	m	670	2,680	
リモコンコード入線	給湯機用、付属品	5	m	570	2,850	
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	1,040	4,160	

管理棟 B-1		弱电設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	42	m	700	29,400	
機械はつり(パイメントカッターによる配管用貫通口)計	100～150mm 50mm	6	か所	8,460	50,760	
					405,020	

管理棟 B-1		仮設工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-3C 木造付ドル・木造ケーブル	3	m	720	2,160		
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-3C 木造付ドル・木造ケーブル 再使用しない	3	m	150	450		
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-3C FEP内(PF・CD)	2	m	490	980		
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	2	m	91	182		
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	2	m	810	1,620		
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	2	m	180	360		
タフプラスチック(露出)取外し再取付	1P10A×2、金属プレート共	1	個	810	810		
金属製露出スイッチボックス	19(16) 1個用1方出	1	個	4,230	4,230		
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,360	4,360		
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個	600	1,200		
計					16,352		

管理棟 B-1		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【電灯コンセント設備】							
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	7	個	1,480	10,360		
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	3	個	960	2,880		
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	4	個	480	1,920		
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	1	個	480	480		
スイッチボックス撤去	線び用	2	個	890	1,780		
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	73	m	60	4,380		
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	9	m	66	594		
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-2C ビット・天井 再使用しない	2	m	60	120		
【弱電設備】							
壁付呼出しボタン撤去	埋込形 再使用しない	6	個	480	2,880		
表示灯撤去	埋込形 再使用しない	3	個	1,110	3,330		
復帰ボタン撤去	埋込形 再使用しない	3	個	480	1,440		
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	118	m	60	7,080		
【発生材処理】							

管理棟 B-1		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					37,244	

管理棟 C-2		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	9	m	2,120	19,080	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	m	2,390	9,560	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14	m	550	7,700	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	4	m	4,140	16,560	
分電盤	銅板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/50AT、分岐10回路	1	面	135,000	135,000	
機械はつり(ダクト フックによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所	8,460	8,460	
計					196,360	



管理棟 C-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	12	個	13,500	162,000		
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	2	個	15,300	30,600		
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	6	個	20,500	123,000		
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	4	個	16,300	65,200		
照明制御器 (センサ)	子器	5	個	10,900	54,500		
照明制御器 (スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	4	個	4,360	17,440		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	6	個	3,040	18,240		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	7	個	3,120	21,840		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,480	4,960		
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	22	個	2,290	50,380		
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	8	個	2,400	19,200		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ヒット・天井	53	m	410	21,730		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m	450	450		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ヒット・天井	6	m	550	3,300		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	620	620		

管理棟 C-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ヒット・天井	34	m	720	24,480		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内(PF・CD)	23	m	770	17,710		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m	930	22,320		
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	5	m	2,870	14,350		
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口) 計	100~150mm 50mm	2	カ所	8,460	16,920		
					689,240		

管理棟 C-2		弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイ等呼出し表示器	10窓用 壁掛形	1	個	178,000	178,000	
トイ等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	10	個	7,720	77,200	
トイ等呼出し復帰ボタン	復帰ボタン -	1	個	3,150	3,150	
自火報総合盤改修	埋込形 P型1級 再使用取外し、再取付け	1	個	29,500	29,500	
スピーカー改修	壁掛形 両面 再使用取外し、再取付け	2	個	4,630	9,260	
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	8	個	2,270	18,160	
フラッシュプレート(金属製)	角型 プラタケ	2	個	980	1,960	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m	490	2,940	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m	570	6,840	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	5	m	620	3,100	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C FEP内(PF・CD)	8	m	670	5,360	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C FEP内(PF・CD)	1	m	720	720	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 7C FEP内(PF・CD)	3	m	780	2,340	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C 木造ケーブル・木造ステップ	1	m	910	910	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	34	m	700	23,800	

管理棟 C-2		弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械はつり(ナイロブット・カッターによる配管用貫通口)計	100~150mm 50mm	4	カ所	8,460	33,840	
					397,080	

管理棟 C-2		仮設工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-3C 木造トドル・木造ステابل	3	m	720	2,160		
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-3C 木造トドル・木造ステابل 再使用しない	3	m	150	450		
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm-3C FEP内(PF・CD)	2	m	490	980		
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	2	m	91	182		
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	露出配管 16mm	2	m	810	1,620		
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	2	m	180	360		
タフプラスチック(露出)取外し再取付	1P10A×2、金属プレート共	1	個	810	810		
金属製露出スイッチボックス	19(16) 1個用1方出	1	個	4,230	4,230		
1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,360	4,360		
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個	600	1,200		
計					16,352		

管理棟 C-2		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【電灯コンセント設備】							
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個	1,480	5,920		
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個	1,160	4,640		
スイッチ撤去	1P15×2 再使用しない	1	個	720	720		
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	3	個	960	2,880		
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	6	個	480	2,880		
コンセント撤去	連用形2P15A×2 一体形 再使用しない	1	個	480	480		
スイッチボックス撤去	線び用	4	個	890	3,560		
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	82	m	60	4,920		
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-2C ビット・天井 再使用しない	15	m	60	900		
【弱电設備】							
壁付呼出しボタン撤去	埋込形 再使用しない	8	個	480	3,840		
表示灯撤去	埋込形 再使用しない	2	個	1,110	2,220		
復帰ボタン撤去	埋込形 再使用しない	2	個	480	960		
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	87	m	60	5,220		

管理棟 C-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【発生材処理】						
とりこわし発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					39,140	

管理棟 D-1		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	18	m	2,840	51,120	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	1	m	3,180	3,180	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	18	m	650	11,700	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	1	m	4,140	4,140	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	カ所	7,950	7,950	
開閉器箱	鋼板製露出形 MCCB3P100AF/75AT×1収納	1	面	40,700	40,700	
分電盤	鋼板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/50AT、分岐10回路分岐付	1	面	143,000	143,000	
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	カ所	8,460	16,920	
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	1	m	2,870	2,870	
計					281,580	

管理棟 D-1		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	11	個	13,500	148,500		
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	2	個	18,000	36,000		
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	2	個	20,500	41,000		
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	3	個	22,500	67,500		
LED照明器具	LRS1RP - -17 LN	1	個	26,000	26,000		
照明制御器 (セナ)	DS 1 -N	3	個	16,300	48,900		
照明制御器 (セナ)	子器	4	個	10,900	43,600		
照明制御器 (スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	3	個	4,360	13,080		
ソケット (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付	1	個	2,470	2,470		
ソケット (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,040	12,160		
ソケット (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	7	個	3,120	21,840		
ソケット (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,480	4,960		
ソケット(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個	3,450	3,450		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個	2,290	41,220		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	8	個	2,400	19,200		

管理棟 D-1		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	60	m	410	24,600		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m	450	1,800		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	6	m	550	3,300		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m	620	1,240		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	7	m	670	4,690		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	47	m	720	33,840		
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m	770	12,320		
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m	1,040	5,200		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	700	2,800		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m	930	15,810		
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	9	m	2,870	25,830		
機械はつり(タヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	3	か所	8,460	25,380		
計					686,690		

管理棟 D-1		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ等呼出し表示器	15窓用 壁掛形	1	個	282,000	282,000	
トイレ等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	10	個	7,720	77,200	
トイレ等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ無)	1	個	7,330	7,330	
トイレ等呼出し復帰ボタン	復帰ボタン -	1	個	3,150	3,150	
自火報総合盤改修	埋込形 P型1級 再使用取外し、再取付け	1	個	29,500	29,500	
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個	2,290	18,320	
フラッシュプレート(金属製)	角型 プラタケ	4	個	980	3,920	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	5	m	540	2,700	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C 管内	3	m	630	1,890	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C 管内	4	m	740	2,960	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m	490	3,920	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	7	m	570	3,990	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	1	m	620	620	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C FEP内(PF・CD)	7	m	670	4,690	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C FEP内(PF・CD)	4	m	720	2,880	

管理棟 D-1		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C 木造サドル・木造ステーブル	1	m	910	910	
リモコンコード入線	給湯機用、付属品	6	m	570	3,420	
耐衝撃性硬質ビニール管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m	1,040	11,440	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	33	m	700	23,100	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)計	100~150mm 50mm	9	カ所	8,460	76,140	
					560,080	

管理棟 D-1		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【電灯コンセント設備】</b>						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個	1,480	5,920	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,160	2,320	
スイッチ撤去	1P 15A ×1 PL ×1 再使用しない	1	個	720	720	
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	2	個	960	1,920	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	5	個	480	2,400	
スイッチボックス撤去	線び用	3	個	890	2,670	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	30	m	60	1,800	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	19	m	60	1,140	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	13	m	78	1,014	
<b>【弱電設備】</b>						
壁付呼出しボタン 撤去	埋込形 再使用しない	5	個	480	2,400	
表示灯撤去	埋込形 再使用しない	3	個	1,110	3,330	
復帰ボタン撤去	埋込形 再使用しない	3	個	480	1,440	
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	64	m	60	3,840	

管理棟 D-1		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【発生材処理】</b>						
とりこわし 発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					30,914	

管理棟 E-2		幹線設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	4	m	2,120	8,480		
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	m	2,390	9,560		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	9	m	550	4,950		
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 51mm	4	m	3,250	13,000		
分電盤	鋼板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/50AT、分岐10回路	1	面	135,000	135,000		
機械はつり(ダイヤブレード)による配管用貫通口	100~150mm 50mm	1	か所	8,460	8,460		
計					179,450		

管理棟 E-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	12	個	13,500	162,000		
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	5	個	20,500	102,500		
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	1	個	21,400	21,400		
照明制御器(セリ)	DS 1 -N	3	個	16,300	48,900		
照明制御器(セリ)	子器	5	個	10,900	54,500		
照明制御器(スイッチ)	15A 自動・切・連続入	1	個	3,850	3,850		
照明制御器(スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	2	個	4,360	8,720		
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,040	12,160		
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	7	個	3,120	21,840		
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,480	4,960		
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個	2,290	41,220		
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	7	個	2,400	16,800		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	55	m	410	22,550		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m	450	2,250		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	5	m	550	2,750		



管理棟 E-2		電灯コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m	620	620	
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	1	m	670	670	
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ヒット・天井	40	m	720	28,800	
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	18	m	770	13,860	
600V耐火性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	2	m	400	800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	700	1,400	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	20	m	930	18,600	
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	7	m	2,870	20,090	
機械はつり (タフエント・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	カ所	8,460	8,460	
計					619,700	

管理棟 E-2		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トル等呼出し表示器	15窓用 壁掛形	1	個	282,000	282,000	
トル等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ付き)	8	個	7,720	61,760	
トル等呼出しボタン 金属線びS. BOX付	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ付き)	3	個	12,000	36,000	
トル等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ無)	1	個	7,330	7,330	
トル等呼出し表示灯	ブランクカバー	2	個	960	1,920	
トル等呼出し復帰ボタン	復帰ボタン -	1	個	3,150	3,150	
自火報総合盤改修	埋込形 P型1級 再使用取外し、再取付け	1	個	29,500	29,500	
金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個	2,290	20,610	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブランク	2	個	980	1,960	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m	490	1,960	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m	570	5,700	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	10	m	620	6,200	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C FEP内 (PF・CD)	7	m	670	4,690	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	6	m	720	4,320	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 7C FEP内 (PF・CD)	9	m	780	7,020	

管理棟 E-2		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 木造サドル・木造ステーブル	1	m	790	790	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C 木造サドル・木造ステーブル	2	m	910	1,820	
リモコンコード入線	給湯機用、付属品	7	m	570	3,990	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	53	m	700	37,100	
機械はつり(ダイヤブレードカッターによる配管用貫通口)計	100~150mm 50mm	7	か所	8,460	59,220	
					577,040	

管理棟 E-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【電灯コンセント設備】</b>						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個	1,480	5,920	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,160	2,320	
白熱灯器具撤去	フランクライト 再使用しない	1	個	1,160	1,160	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	1	個	480	480	
スイッチ撤去	1P 15A ×1 PL ×1 再使用しない	1	個	720	720	
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	3	個	960	2,880	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	6	個	480	2,880	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 一体形 再使用しない	1	個	480	480	
スイッチボックス撤去	線び用	5	個	890	4,450	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	36	m	60	2,160	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	21	m	60	1,260	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	6	m	78	468	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	8	m	78	624	
<b>【弱電設備】</b>						

管理棟 E-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁付呼出しボタンの撤去	埋込形再使用しない	7	個	480	3,360	
表示灯撤去	埋込形再使用しない	2	個	1,110	2,220	
復帰ボタンの撤去	埋込形再使用しない	2	個	480	960	
600V絶縁電線の撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	78	m	60	4,680	
【発生材処理】						
とりこわし発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					37,022	

管理棟 G-2		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	20	m	2,120	42,400	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	1	m	2,390	2,390	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	20	m	550	11,000	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m	4,140	4,140	
開閉器箱	鋼板製露出形 MCCB3P50AF/50AT×1収納	1	面	30,800	30,800	
分電盤	鋼板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/50AT、分岐10回路	1	面	135,000	135,000	
機械はつり(ワイヤエンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	2	箇所	8,460	16,920	
手はつり(溝はつり)	鉄筋コンクリート 75×75mm	1	m	8,960	8,960	
計					251,610	

管理棟 G-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	10	個	13,500	135,000		
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	3	個	20,500	61,500		
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	4	個	22,500	90,000		
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	2	個	21,400	42,800		
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	4	個	16,300	65,200		
照明制御器 (センサ)	子器	5	個	10,900	54,500		
照明制御器 (スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	4	個	4,360	17,440		
ダンプラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 -	1	個	2,470	2,470		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	8	個	3,040	24,320		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	7	個	3,120	21,840		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,480	4,960		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	25	個	2,290	57,250		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	10	個	2,400	24,000		
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	49	m	410	20,090		
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m	450	1,350		

管理棟 G-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	9	m	550	4,950		
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m	620	1,240		
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	55	m	720	39,600		
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m	770	12,320		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	700	2,100		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m	930	15,810		
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	11	m	2,870	31,570		
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口) 計	100~150mm 50mm	4	か所	8,460	33,840		
					764,150		

管理棟 G-2		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トル等呼出し表示器	5窓用 壁掛形	1	個	113,000	113,000	
トル等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	2	個	7,720	15,440	
トル等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ無)	1	個	7,330	7,330	
トル等呼出し表示灯	呼出し表示灯 -	2	個	7,860	15,720	
トル等呼出し復帰ボタン	復帰ボタン -	1	個	3,150	3,150	
フラッシュプレート(金属製)	角型 プラック	2	個	980	1,960	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	9	m	490	4,410	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m	570	3,420	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	700	9,800	
機械はつり(パイメントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	3	カ所	8,460	25,380	
手はつり(溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	2	m	2,870	5,740	
計					205,350	

管理棟 G-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電灯コンセント設備】						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個	1,480	5,920	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個	1,160	4,640	
スイッチ撤去	1P15×2 再使用しない	1	個	720	720	
スイッチ撤去	1P15×4 再使用しない	1	個	1,200	1,200	
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	1	個	960	960	
スイッチ撤去	1P 15A ×3 PL ×1 再使用しない	1	個	1,200	1,200	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	6	個	480	2,880	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 一体形 再使用しない	1	個	480	480	
スイッチボックス撤去	線び用	3	個	890	2,670	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	104	m	60	6,240	
【弱電設備】						
壁付呼出しボタン撤去	埋込形 再使用しない	5	個	480	2,400	
表示灯撤去	埋込形 再使用しない	2	個	1,110	2,220	
復帰ボタン撤去	埋込形 再使用しない	2	個	480	960	

管理棟 G-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	56	m	60	3,360	
【発生材処理】						
とりこわし 発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					35,850	

管理棟 屋外便所		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
開閉器箱	鋼板製露出形 ELCB2P30AF/20AT×2収納	1	面	30,700	30,700	
計					30,700	

管理棟 屋外便所		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	3	個	19,300	57,900		
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -22 LN	1	個	39,300	39,300		
照明制御器(センサ)	DS 2 -N	3	個	18,100	54,300		
照明制御器(センサ)	子器 露出形	1	個	11,000	11,000		
フッシュプレート(金属製)	角型 プラック	3	個	980	2,940		
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	4	個	3,040	12,160		
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個	4,100	8,200		
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	2,290	13,740		
金属製露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 1方出	4	個	2,780	11,120		
600Vボリエレン絶縁耐燃性ボリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	4	m	410	1,640		
600Vボリエレン絶縁耐燃性ボリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	2	m	550	1,100		
600Vボリエレン絶縁耐燃性ボリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	5	m	720	3,600		
600Vボリエレン絶縁耐燃性ボリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	10	m	770	7,700		
600Vボリエレン絶縁耐燃性ボリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m	830	3,320		
600V耐燃性ボリエレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	16	m	350	5,600		

管理棟 屋外便所		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	930	9,300		
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	2,020	8,080		
機械はつり(タヤベシ)ノットカッターによる配管用貫通口	100~150mm 25mm	3	か所	7,050	21,150		
	計				272,150		

管理棟 屋外便所		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ベル等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(ベルスイッチ付き)	1	個	7,720	7,720	
警報ブザー	屋外防水形、AC100V ブザー、赤色ランプ付	1	個	17,600	17,600	
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,290	2,290	
EM-AEケーブル	0.9 mm <sup>2</sup> 2C 管内	10	m	540	5,400	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	2	m	350	700	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	9	m	1,550	13,950	
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m	1,040	8,320	
アルボックスSS形 塗装共	200× 200× 100	1	個	8,400	8,400	
機械はつり(パイピングカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	3	カ所	7,050	21,150	
計					85,530	

管理棟 屋外便所		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電灯コンセント設備】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	1,480	2,960	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個	1,160	1,160	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	1	個	480	480	
スイッチ撤去	1P 15A ×1 PL ×1 再使用しない	1	個	720	720	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	44	m	60	2,640	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	6	m	240	1,440	
開閉器箱撤去	遮断器SB2P20A×1撤去 再使用しない	1	個	5,940	5,940	
【発生材処理】						
とりこわし 発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					15,340	



寄宿舍 J-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	1	個	13,500	13,500		
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	2	個	15,300	30,600		
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	1	個	16,300	16,300		
照明制御器 (センサ)	子器	1	個	10,900	10,900		
照明制御器 (スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	1	個	4,360	4,360		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	1	個	3,120	3,120		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,290	4,580		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個	2,400	4,800		
アルボックスSS形 マジック焼付塗装	200× 200× 100	1	個	14,900	14,900		
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	3	m	410	1,230		
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m	450	450		
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1	m	550	550		
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	620	620		
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	20	m	720	14,400		
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m	770	1,540		

寄宿舍 J-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vホリエン絶縁耐燃性ホリエンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m	830	830		
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	700	2,100		
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	1	m	2,020	2,020		
蛍光灯器具 取外し再取付け	露出形 FL 40W ×1 再使用する	2	個	9,360	18,720		
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30× 30mm	1	m	2,870	2,870		
機械はつり(クイックカット)による配管用貫通口)	100~150mm 50mm	2	か所	8,460	16,920		
計					165,310		

寄宿舍 J-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【電灯コンセント設備】</b>						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個	1,160	1,160	
白熱灯器具撤去	シーリングライト 再使用しない	2	個	1,370	2,740	
スイッチ撤去	1P15×1 再使用しない	1	個	480	480	
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	1	個	960	960	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	2	m	60	120	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	14	m	60	840	
<b>【発生材処理】</b>						
とりこわし発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					6,300	

寄宿舍 K-2		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	14mm2 管内	8	m	2,390	19,120	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	4	m	2,120	8,480	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	12	m	550	6,600	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 51mm	4	m	3,250	13,000	
分電盤	鋼板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/50AT、分岐10回路	1	面	135,000	135,000	
機械はつり(クイックリフト)による配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所	8,460	8,460	
計					190,660	

寄宿舍 K-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	13	個	13,500	175,500		
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	1	個	18,000	18,000		
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	8	個	20,500	164,000		
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	3	個	16,300	48,900		
照明制御器 (センサ)	子器	4	個	10,900	43,600		
照明制御器 (スイッチ)	15A 自動・切・連続入	1	個	3,850	3,850		
照明制御器 (スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	2	個	4,360	8,720		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	5	個	3,040	15,200		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	7	個	3,120	21,840		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	2,480	2,480		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個	2,290	20,610		
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	6	個	2,400	14,400		
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	48	m	410	19,680		
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m	450	1,350		
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	7	m	550	3,850		

寄宿舍 K-2		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m	620	620		
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	34	m	720	24,480		
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	22	m	770	16,940		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	700	1,400		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23	m	930	21,390		
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	12	m	2,870	34,440		
機械はつり(パイロ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	3	か所	8,460	25,380		
計					686,630		

寄宿舎 K-2		弱電設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
トイ等呼出し表示器	10窓用 壁掛形	1	個	178,000	178,000		
トイ等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	5	個	7,720	38,600		
トイ等呼出しボタン 金属線びS. BOX付	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	3	個	12,000	36,000		
トイ等呼出しボタン 金属線びS. BOX付	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ無)	1	個	11,600	11,600		
トイ等呼出し 復帰ボタン	復帰ボタン -	1	個	3,150	3,150		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m	490	1,960		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m	570	2,850		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	7	m	620	4,340		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 5C FEP内(PF・CD)	6	m	670	4,020		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 6C FEP内(PF・CD)	6	m	720	4,320		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C フゝス壁内(埋込)	1	m	780	780		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C フゝス壁内(埋込)	3	m	900	2,700		
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C フゝス壁内(埋込)	1	m	980	980		
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	2,290	13,740		
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	28	m	700	19,600		

寄宿舎 K-2		弱電設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	2	m	2,870	5,740		
機械はつり(ワイヤ エンドカッターによる 配管用貫通口) 計	100~150mm 50mm	10	か所	8,460	84,600		
					412,980		

寄宿舍 K-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【電灯コンセント設備】</b>						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	1,480	2,960	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	5	個	1,160	5,800	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個	1,870	1,870	
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	1	個	960	960	
スイッチ撤去	1P 15A ×3 PL ×1 再使用しない	2	個	1,200	2,400	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	6	個	480	2,880	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 一体形 再使用しない	2	個	480	960	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 一体形 接地端子付 再使用しない	1	個	600	600	
スイッチボックス撤去	線び用	6	個	890	5,340	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	23	m	60	1,380	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m	78	78	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	11	m	78	858	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	9	m	100	900	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	36	m	60	2,160	

寄宿舍 K-2		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【弱電設備】</b>						
壁付呼出しボタン撤去	埋込形 再使用しない	7	個	480	3,360	
復帰ボタン撤去	埋込形 再使用しない	1	個	480	480	
表示灯撤去	埋込形 再使用しない	1	個	1,110	1,110	
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	88	m	60	5,280	
<b>【発生材処理】</b>						
とりこわし発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					39,376	

寄宿舍 L-1		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	21	m	2,840	59,640	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	1	m	3,180	3,180	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	21	m	650	13,650	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m	4,140	4,140	
開閉器箱	鋼板製露出形 MCCB3P100AF/75AT×1収納	1	面	40,700	40,700	
分電盤	鋼板製露出形 既製品 ELCB3P50AF/50AT、分岐10回路分岐付	1	面	143,000	143,000	
機械はつり(ワイヤリモット・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	カ所	8,460	8,460	
手はつり(溝はつり)	鉄筋コンクリート 75×75mm	1	m	8,960	8,960	
計					281,730	

寄宿舍 L-1		電灯コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	12	個	13,500	162,000	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	1	個	18,000	18,000	
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	8	個	20,500	164,000	
照明制御器(セリ)	DS 1 -N	3	個	16,300	48,900	
照明制御器(セリ)	子器	3	個	10,900	32,700	
照明制御器(スイッチ)	15A 自動・切・連続入	1	個	3,850	3,850	
照明制御器(スイッチ)	15A 自動・切・連続入+換気扇	2	個	4,360	8,720	
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	5	個	3,040	15,200	
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	6	個	3,120	18,720	
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	2,480	2,480	
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	17	個	2,290	38,930	
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	6	個	2,400	14,400	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	45	m	410	18,450	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m	450	2,700	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	8	m	550	4,400	

寄宿舍 L-1		電灯コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m	620	2,480	
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	33	m	720	23,760	
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m	770	7,700	
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m	830	4,980	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	700	1,400	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m	930	13,020	
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	1,190	7,140	
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	11	m	2,870	31,570	
機械はつり (パイロット・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	4	カ所	8,460	33,840	
計					679,340	

寄宿舍 L-1		弱电設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トリ等呼出し表示器	10窓用 壁掛形	1	個	178,000	178,000	
トリ等呼出しボタン	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ付き)	6	個	7,720	46,320	
トリ等呼出しボタン 金属線びS・BOX付	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ付き)	3	個	12,000	36,000	
トリ等呼出しボタン 金属線びS・BOX付	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ無)	1	個	11,600	11,600	
トリ等呼出し復帰ボタン	復帰ボタン -	1	個	3,150	3,150	
金属製アクトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個	2,290	16,030	
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	4	m	540	2,160	
EM-AEケーブル	0.9mm- 3C 管内	4	m	630	2,520	
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C 管内	3	m	680	2,040	
EM-AEケーブル	0.9mm- 5C 管内	3	m	740	2,220	
EM-AEケーブル	0.9mm- 5C FEP内 (PF・CD)	5	m	670	3,350	
EM-AEケーブル	0.9mm- 6C FEP内 (PF・CD)	9	m	720	6,480	
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C プラス壁内 (埋込)	1	m	780	780	
EM-AEケーブル	0.9mm- 3C プラス壁内 (埋込)	3	m	900	2,700	
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C プラス壁内 (埋込)	1	m	980	980	

## 電気工事 細目別内訳

73

寄宿舎 L-1		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	700	9,800	
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	1,040	14,560	
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	5	m	2,870	14,350	
機械はつり (パイロットカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	12	か所	11,300	135,600	
計					488,640	

## 電気工事 細目別内訳

74

寄宿舎 L-1		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電灯コンセント設備】						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	1,480	2,960	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	5	個	1,160	5,800	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個	1,870	1,870	
スイッチ撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	2	個	960	1,920	
スイッチ撤去	1P 15A ×3 PL ×1 再使用しない	1	個	1,200	1,200	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	6	個	480	2,880	
コンセント撤去	連用形2P15A×1 一体形 接地端子付 再使用しない	2	個	600	1,200	
スイッチボックス撤去	線び用	5	個	890	4,450	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-2C ビット・天井 再使用しない	15	m	60	900	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-3C ビット・天井 再使用しない	6	m	78	468	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3C ビット・天井 再使用しない	2	m	100	200	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3C 管内 再使用しない	3	m	130	390	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	35	m	60	2,100	
硬質ビニル電線管撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	3	m	270	810	



寄宿舍 L-1		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【弱電設備】</b>						
壁付呼出しボタンの撤去	埋込形 再使用しない	9	個	480	4,320	
復帰ボタンの撤去	埋込形 再使用しない	1	個	480	480	
表示灯撤去	埋込形 再使用しない	1	個	1,110	1,110	
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	87	m	60	5,220	
<b>【発生材処理】</b>						
とりこわし発生材運搬	管理棟 A-1に含む					
発生材処分費	管理棟 A-1に含む					
計					38,278	