

質 問 回 答 書 (2回目)

1 / 1

次の工事に関する質問に回答します。

令和7年2月13日

工 事 名 : R 6 阿 土 阿 南 小 松 島 線 (加 茂 谷 ト ン ネ ル) 阿 南 ・ 加 茂 ト ン ネ ル L E D 照 明 設 備 工 事 (担 手 確 保 型)
 路 線 名 等 : 阿 南 小 松 島 線 (加 茂 谷 ト ン ネ ル)
 工 事 箇 所 : 阿 南 市 加 茂 町 不 け

番 号	質 問 事 項	回 答
1	添付させていただきました見積参考資料の「単75号～82号」「付属品費」の項目ですが、「内2号」の「配管部材・支持材」に全て入っているように思われます。 この場合は、重複していると考えてよろしいでしょうか。ご回答の程、よろしくお願いいたします。	見積参考資料の「単75号～82号」内の「付属品費」に含まれるものは、カップリング、ロックナット、プッシング、ノーマルベンド等であり、「内2号」の「配管部材・支持材」に積み上げ計上しているものとは重複していない。