

## ■設計図書等に関する質問書に対する回答書

工事名:R6波土 善蔵川 海・大里 排水設備製作工事(1)(担い手確保型)

路線名等:善蔵川

工事箇所:海部郡海陽町大里(善蔵川排水機場)(第1分割)

質 問	回 答
<p>1. 電動機出力90kw+内部減速機での対応でも宜しいでしょうか。 コラムポンプの内部に減速機を搭載し、電動機出力90kwの場合でも電流値は75kw相当となります。 ポンプの性能は同等以上となり、発電機容量の変更もございません。</p>	<p>1. 仕様の変更については、協議によります。</p>