

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和 7 年 8 月 1 8 日

工 事 名 : R7 那 土 国 道 193 号 (上 海 川 2 号 トンネル) 那 賀 ・ 海 川 トンネル修繕工事

路線名等 : 一般国道 193 号

工事箇所 : 那賀郡那賀町海川

番号	質問事項	回 答
1	作業の時間帯、夜間作業について 通行止めでなければ作業が不可能なので、変更してください。	関係機関と調整を行い、通行止による夜間作業が必要と判断した場合は、徳島県公共工事標準請負契約約款第 18 条に基づき、協議し対応したいと考えております。
2	下請け業者の宿泊費について 特記仕様書で交通誘導員の間接費は確認したのですが、下請け業者の宿泊費などは営繕費には含まれないのですか。	下請け業者の宿泊費等については、共通仮設費（率計上）の営繕費に含まれます。
3	吹付工について 一次吹付に関して、トンネル内の凹凸があるので吹付厚を 3cm から 7cm に変更は、可能でしょうか。	起工測量などにより、吹付厚の変更が必要と判断した場合は、徳島県公共工事標準請負契約約款第 18 条に基づき、協議し対応したいと考えております。
4	トンネル内のケーブルについて トンネル内上部にある NTT のケーブル線を迂回して頂けますでしょうか。	関係事業者と移転に向けた調整を進めております。