

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 照明施設移設工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 照明施設移設工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電気設備（機器単体）		式	1					
製作原価		式	1					
直接製作費		式	1					
材料費		式	1				内 1号	
機器単体費計（工場製作原価）		式	1					
電気設備		式	1					
施設照明設備工		式	1					
施設照明設備		式	1					
配線工		式	1				内 2号	
照明施設移設		式	1				内 3号	
避雷針接地		式	1				内 4号	
照明施設撤去		式	1				内 5号	
運搬処理		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 照明施設移設工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
残土運搬		式	1				内 6号	
殻運搬		式	1				内 7号	
処分費		式	1				内 8号	
汚泥処理		式	1				内 9号	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	30				単 1号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
機器間接費		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 照明施設移設工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機器管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
LED投光器（中角タイプ） メタルハイ ドランプ1000W相当		基	9				
LED投光器（中狭角タイプ） メタルハイ ドランプ1000W相当		基	3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	34				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	10				
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	10				
低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下, 3心	箇所	3				単 2号
トリプレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル EM-CET38□-2C		m	31				
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE38□		m	31				
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル銅テープ FCPEV-S 1. 2mm 5P		m	32				
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル EM-CE3. 5-3C		m	30				
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル EM-CE3. 5-2C		m	30				
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE3. 5		m	13				
厚鋼電線管 G54		m	296				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 70mm		m	90				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 28mm		m	71				
波付硬質電線管用付属品 (FEP用) 異種管接続材料 (H型) 50mm		組	1				
波付硬質電線管用付属品 (FEP用) 異種管接続材料 (H型) 30mm		組	1				
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	30				単 3号
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	30				単 4号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	3				
砂 クッション用		m3	3				
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	17				単 5号
埋設標識シート 150mm×50m 2倍		巻	17				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	2				
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クワッチャラン RC-40, 全ての費用	m2	10				
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	10				

單價使用年月	2025. 08
步掛適用年月	2025. 08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 2号	配線工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	基層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 150mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	10				
	表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	10				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	照明施設移設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	31				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 有り, 10cmを超え15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	59				
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5, 000m3未満	m3	100				
コンクリート基礎		基	1				単 6号
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	46				
コンクリートポール組立 26-24-20(座板式)		基	1				単 7号
コンクリートポール建柱 26-24-20(座板式)		基	1				単 8号
架台等設置		式	1				単 9号
照明器具設置		式	1				単 10号
配線		式	1				単 11号
アスファルト舗装 (復旧)		m2	59				単 12号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	避雷針接地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
避雷針設置(突針)	突針, 新設	基	1				単 13号
避雷針(クロムメッキ突針)	国土交通省型 LR-1 クロムめっき	基	1				単 14号
避雷器及び接地用端子箱設置	接地用端子箱, 新設	個	1				単 15号
避雷接地用端子箱 国土交通省型 TB-SS1 SUS 露出型		個	1				
避雷針(支持管)	国土交通省型 4m SUS	本	1				単 16号
避雷針(支持管取付金物)	SUS用 露出 径48. 6	個	2				単 17号
避雷針設置(導線敷設)	導線敷設, 新設	m	33				単 18号
避雷針(接地埋設標示板)	国土交通省型140×90mm 黄銅製	枚	1				単 19号
接地設置	A種接地, 補正あり	極	1				単 20号
避雷針(接地極銅板)	900×900×1. 5t 黄銅㇏付	枚	1				単 21号
連結式接地棒	径14×1500	本	2				単 22号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	2				単 23号

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	避雷針接地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質ビニル電線管 VE 28mm		m	28. 6				
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用) エントランスキャップ VE28		個	1				
自在バンド IBT-415		個	17				
自在バンド 太径柱用 6BD-E-41		個	7				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	照明施設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具取外し		式	1				単 24号
架台等取外し		式	1				単 25号
配線撤去		式	1				単 26号
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	30				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 有り, 10cmを超え15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	55				
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5, 000m3未満	m3	67				
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	19				単 27号
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	2				単 28号
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	2				単 29号
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	65				
アスファルト舗装 (復旧)		m2	55				単 12号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	60				
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下	m3	60				
整地	残土受入れ地での処理	m3	60				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	12. 4				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1. 8				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	21. 6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費 (m3)		m3	12. 4			単 30号
	処分費 (m3)		m3	21. 6			単 31号
	処分費 (m3)		m3	1. 8			単 32号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	汚泥処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費 (m3)		m3	0. 2			単 33号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 34号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下, 3心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート基礎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	21				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	21				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	0. 06				
鉄筋		SD345 D16〜25, 全ての費用	t	0. 96				
鉄筋		SD345 D16〜25, 全ての費用	t	0. 37				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	24				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	20				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリートポール組立 26-24-20(座板式)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール 26-24-20 (座板式) アンカーボルト含			基	1				
輸送費 コンクリートポール			式	1				
配電線用架線金具(足場ボルト) CP用			本	46				
土木一般世話役			人	2				
とび工			人	2				
溶接工			人	2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊			日	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリートポール建柱 26-24-20(座板式)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1				
普通作業員			人	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	架台等設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2				
普通作業員			人	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	照明器具設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4				
普通作業員			人	4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	配線		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2				
普通作業員			人	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	アスファルト舗装（復旧）		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 150mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	避雷針設置 (突針)	突針, 新設	単位	基	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
電工			人	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	避雷針 (クロムメッキ突針)	国土交通省型 LR-1 クロムめっき	単位	基	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
避雷針 (突針) 国土交通省型 LR-1 クロムめっき			基	1					
合 計									
単 価							円／基		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	避雷器及び接地用端子箱設置	接地用端子箱, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	避雷針(支持管)	国土交通省型 4m SUS	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針(支持管) 国土交通省型 4m SUS			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	避雷針(支持管取付金物)	SUS用 露出 径48.6	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針(支持管取付金物) SUS用 露出 φ48.6			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	避雷針設置(導線敷設)	導線敷設, 新設	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	避雷針(接地埋設標示板)	国土交通省型140×90mm 黄銅製	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地埋設標示板 国土交通省型 140×90mm 黄銅製			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	接地設置	A種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	避雷針(接地極銅板)	900×900×1.5t 黄銅吋付	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地極銅板 900×900×1.5t 黄銅吋付			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 14×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子 φ14用 22mm2×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	照明器具取外し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
普通作業員			人	0. 5				
高所作業車 32m			日	1				
諸雑費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	架台等取外し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	配線撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費			式	1				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 照明施設移設工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	2. 458	27, 280	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	1. 82	18, 191	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 043	304	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 475	2, 406	
L001060001	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	日	0. 022	88	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	0. 468	2, 370	
L001070001	振動ローラ (舗装用) [ハント`カ`ト`式]	運転質量0. 5～0. 6t	日	1. 595	2, 486	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパ`イント`式]	運転質量3～4t	日	0. 022	95	
L001090003	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量3. 5～3. 7m3/min	日	10. 594	14, 717	
L001180001	タンバ`及びランマ	質量 60～80kg	日	0. 386	244	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	日	0. 026	429	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 124	3, 929	
L301010300	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シ`ブ`型]	50t吊	日	2	160, 000	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガ`s対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	2. 002	40, 243	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガ`s対策型(2014年規制) 山積0. 45m3	供用日	0. 077	1, 397	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガ`s対策型(2014年規制) 山積0. 8m3	供用日	0. 285	6, 126	
M000301001	タンブ`トラック [オンロード・テ`ィ`ー`セル]	2t積級	供用日	4. 956	28, 254	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 照明施設移設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	2,115	運搬距離 L=10.9km以下
〃	コンクリート殻（鉄筋）	〃	2,250	運搬距離 L=10.9km以下
〃	アスファルト殻	〃	2,300	運搬距離 L=11.5km以下
〃	建設汚泥	〃	15,400	
コンクリートポール	26-24-20（座版式）アンカーボルト含む	基	2,300,000	
LED投光器（中角タイプ）	メタルハイドランプ1000W相当	〃	287,000	
LED投光器（中挟角タイプ）	メタルハイドランプ1000W相当	〃	287,000	
足場ボルト	コンクリートポール用	本	210	

土木工事数量計算書

数量総括表 (1/2)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土工				
床堀	土砂	m3	166.8	
掘削	土砂	m3	10.1	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上, 発生土	m3	65.3	締固め有
〃	最大埋戻幅1m以上4m未満, 発生土	m3	46.3	〃
〃	最大埋戻幅1m未満, 発生土	m3	2.0	〃
〃	最大埋戻幅1m未満, 砂	m3	2.9	〃
残土処理	発生土	m3	63.3	
撤去工				
舗装版切断	アスファルト t=10cm	m	93.9	
舗装版破碎	アスファルト t=10cm, 積込有	m3	12.4	
コンクリートポール撤去	26-24-20(座板式)	基	1	
構造物取壊し	基礎コンクリート, 鉄筋構造物	m3	19.4	
〃	均しコンクリート, 無筋構造物	m3	1.8	
〃	コンクリートポール, 鉄筋構造物	m3	2.2	
殻運搬処理	アスファルト殻	m3	12.4	単位体積 2.35t
〃	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21.6	単位体積 2.50t
〃	コンクリート殻(無筋)	m3	1.8	単位体積 2.35t
汚泥処理(舗装版切断)	アスファルトt=10cm	m3	0.2	
構造物工				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m3	20.1	
型枠	一般型枠, 鉄筋構造物	m2	24.2	
〃	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1.8	
鉄筋	D22 SD345	t	0.37	
〃	D16 SD345	t	0.96	
〃	D13 SD345	t	0.06	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2.1	
碎石	RC-40, t=20cm	m2	21.2	


数量総括表 (2/2)

[illegible]

土工集計表

[illegible]


既設照明柱基礎撤去



1式当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量
土工			
床堀	オベリスクの算式より		
(土砂)	$2.3/6 \times (7.4 \times 5.1 + 5.1 \times 7.4 + 2(5.1 \times 5.1 + 7.4 \times 7.4))$	m3	90.9
控除			
碎石	$4.3 \times 4.3 \times 0.2$	m3	3.7
均しコンクリート	$4.3 \times 4.3 \times 0.1$	m3	1.8
基礎	$4.1 \times 4.1 \times 1.0 + 1.2 \times 1.2 \times 1.0$	m3	18.3
	合計	m3	67.1
埋戻し	オベリスクの算式より	m3	65.3
(最大埋戻幅4m以上)	$1.80/6 \times (6.9 \times 5.1 + 5.1 \times 6.9 + 2(5.1 \times 5.1 + 6.9 \times 6.9))$		
残土処理	67.1 - 65.3	m3	1.8



照明柱基礎新設時



1式当り


名 称	計 算 式	単 位	数 量
土工			
床堀	オベリスクの算式より		
(土砂)	$2.3/6 \times (7.7 \times 5.4 + 5.4 \times 7.7 + 2(5.4 \times 5.4 + 7.7 \times 7.7))$	m3	99.7
埋戻し	オベリスクの算式より	m3	71.9
(最大埋戻幅1m以上4m未満)	$1.80/6 \times (7.2 \times 5.4 + 5.4 \times 7.2 + 2(5.4 \times 5.4 + 7.2 \times 7.2))$		
控除			
碎石	$4.6 \times 4.6 \times 0.2$	m3	4.2
均しコンクリート	$4.6 \times 4.6 \times 0.1$	m3	2.1
基礎	$4.4 \times 4.4 \times 0.9 + 1.3 \times 1.3 \times 1.1$	m3	19.3
	合計	m3	46.3
残土処理			
新規箇所残土	99.7 - 46.3	m3	53.4

既設～新設箇




1式当り


[illegible]



既設舗装構成(推定)



既設基礎形状




既設ポール諸元

	長さ	末	元		長さ	末	元
26 - 24 - 20	12,000	240	400	1,980	14,000	400	587
平均直径			320				494
平均内径			160				334

1式当り

名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断			
アスファルト t=10cm	$7.4 \times 4 + 16.76 \times 2 + 7.7 \times 4$	m	93.9
舗装版破碎			
アスファルト t=10cm, 積込有	$7.4 \times 7.4 \times 0.1 + 16.76 \times 0.6 \times 0.1 + 7.7 \times 7.7 \times 0.1$	m ³	12.4
コンクリートポール撤去		基	1
構造物取壊し			
基礎コンクリート, 鉄筋構造物	$(0.85 \times 0.85 \times \pi \times 0.5) + (1.2 \times 1.2 \times 1.0) + (4.1 \times 4.1 \times 1.0)$	m ³	19.4
均しコンクリート, 無筋構造物	$4.3 \times 4.3 \times 0.1$	m ³	1.8
コンクリートポール, 鉄筋構造物	$\pi \times (0.32 - 0.16)^2 / 4 \times 12 + \pi \times (0.49 - 0.33)^2 / 4 \times 14$	m ³	2.2
殻運搬処理			
アスファルト殻	12.4	m ³	12.4
コンクリート殻(鉄筋)	19.4 + 2.2	m ³	21.6
コンクリート殻(無筋)	1.8	m ³	1.8
汚泥処理(舗装版切断)	$2.3 \times 10^{-2} \times 0.1(\text{切断厚さ}) \times 93.9(\text{切断延長})$	m ³	0.2



1基当り

名称	計算式	単位	数量
コンクリート	$1.3 \times 1.3 \times 1.6 + 4.4 \times 4.4 \times 0.9$	m ³	20.1
($\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$)			
型枠			
(一般型枠,鉄筋構造物)	$(1.3+1.3) \times 2 \times 1.6 + (4.4+4.4) \times 2 \times 0.9$	m ²	24.2
(一般型枠,均しコンクリート)	$4.6 \times 0.1 \times 4$	m ²	1.8
鉄筋			
(D22 SD345)	365kg/1000	t	0.37
(D16 SD345)	960kg/1000	t	0.96
(D13 SD345)	55kg/1000	t	0.06
均しコンクリート	$4.6 \times 4.6 \times 0.10$	m ³	2.1
($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)			
砕石	4.6×4.6	m ²	21.2
(RC-40,t=20cm)			
コンクリートボール組立		基	1
コンクリートボール建柱		基	1

Technical drawing of a building foundation plan. The drawing shows a rectangular foundation with a central circular hole. A diagonal section line is drawn across the foundation, labeled "HL-12". The foundation is divided into two parts: a top part and a bottom part. The top part is labeled "基礎斷面" (Foundation Section) and "As 覆旧" (Asphalt). The bottom part is labeled "基礎斷面" (Foundation Section) and "As 覆旧" (Asphalt). The foundation is surrounded by a concrete slab, labeled "埋設管線" (Buried Pipe) and "As 覆旧" (Asphalt). Dimensions are given: 7400 (width), 7200 (length), 600 (thickness), 6015 (width), and 6013 (length). A scale bar is shown at the bottom right.

[illegible]

照明工事数量計算書

数量総括表(1/2)				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
既設照明設備撤去工				
照明設備取り外し		式	1	
架台等取り外し		式	1	
配線撤去		式	1	
照明設備工				
照明器具	E39301M/NSAJ2 昼白色LED 同等以上	基	9	
〃	E39301MN/NSAJ2 昼白色LED 同等以上	基	3	
照明器具設置	LED照明器具N=12基、既設分電盤	式	1	
架台等設置	既設再利用	式	1	
埋設表示シート敷設	幅150mm ポリエチレンクロス二重折	m	26	
配線工				
電力ケーブル接続	低圧 38mm ² -3c以下	箇所	3	
EM-CET38□ -2C	埋設	m	31	
EM-IE38□	埋設	m	31	
FCPEV-S 1.2mm-5P	埋設	m	32	
FEP50	埋設	m	30	
FEP30	埋設	m	30	
EM-CE3.5 [□] -3C	露出	m	13	
EM-CE3.5 [□] -2C	管内	m	296	
EM-IE3.5 [□]	管内	m	90	
厚鋼電線管 G54	露出	m	71	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE70	露出	m	1	
〃 HIVE28	〃	m	1	
異種管接続継手 H型 φ 50		個	1	
〃 H型 φ 30		個	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

位置図

工事名: R7徳土 徳島小松島港(赤石地区) 小・和田津開 照明施設移設工事

施工箇所: 小松島市和田津開町北

施工箇所



「出典: 国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」