

質問に対する回答書

工 事 名： R 7 営繕 徳島北高等学校 徳・応神 体育館空調設備新設工事空調
工事箇所： 徳島市応神町吉成

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	屋外外壁部配管施工について 高所作業車及び別途建築工事の足場を使用しての施工と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
2	GHP室外機取付防振台について 図番AC-02、03 機器表で屋上設置室外機の防振設置として4台防振架台設置(A)で12台については防振パット(C)設置となっております。 防振パットを防振架台に変更した場合に差額分は追加工事という認識でよろしいでしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 なお、図面（AC-02、AC-03）の機器表の「防振」欄について、記載を次のとおり訂正します。 ＜訂正前＞C → ＜訂正後＞A