




S=1 : 100




工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図 面 名	加圧機場 一般計画平面図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	1
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局 (徳島)		


H=1:250
V=1:100



H=1 : 250
V=1 : 100



S=1:25





工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図 面 名	導水路・1-4号支線水路 縦断面図		
縮 尺	V=1/100 H=1/250	図面番号	2
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局（徳島）		

H=1:250
V=1:100





加圧機場 場内配管図





番号	名 称	数量	単位	備 考
(0)	DCIP-K形3種 乙切管 L=0.66	1	本	
(1)	VCドレッサー φ150 (離脱防止付き)	1	個	
(2)	鋳鉄製22° 1/2曲管 φ150 塩ビ管用(離脱防止付き)	1	個	支給部材
(3)	鋳鉄製11° 1/4曲管 φ150 塩ビ管用(離脱防止付き)	1	個	支給部材
(4)	鋳鉄製フランジ短管 φ150 塩ビ管用(離脱防止付き)	3	個	支給部材
(4)	フランジ接合部品 φ150 (7.5K)	3	組	支給部材
(5)	鋳鉄製45° 曲管 φ150 塩ビ管用(離脱防止付き)	2	個	
(6)	塩ビ管 VU φ150	15.9	m	
	ポリエチレンスリーブ L=1.50m	12.0	m	8箇所
(7)	仕切り弁 2種 φ150	1	基	支給部材
(7)	フランジ接合部品 φ150 (7.5K)	1	組	支給部材
(8)	制水弁室 B-1型 H=0.6m	1	式	

鑄鉄製異形管はポリエチレンスリーブ被覆を行うこと。
 除塵施設内配管は、除塵施設工を参照



場内 導水管 L=15.0m	排泥管 L=4.8m
場内 1号幹線水路 L=9.3m	除塵施設 排水管 L=13.0m



番号	名 称	数量	単位	備 考
(1)	DCIP-K形3種 曲管 φ150 11° 1/4	1	個	水管橋で計上
(2)	DCIP-K形3種 甲切管 L=0.50	1	本	
(3)	VCドレッサー φ150 (離脱防止付き)	1	個	
	VU切管 φ150 L=0.236	1	本	
(4)	鑄鉄製排泥管 φ150×75 塩ビ管用(離脱防止付き)	1	個	支給部材
(5)	鑄鉄製45° 曲管 φ150 塩ビ管用(離脱防止付き)	2	個	支給部材
(6)	鑄鉄製フランジ短管 φ150 塩ビ管用(離脱防止付き)	1	個	支給部材
	フランジ接合部品(SUS製) φ150用	1	組	支給部材
(7)	塩ビ管 VU φ150	10.9	m	
	ポリエチレンスリーブ L=1.50m	6.0	m	4箇所

鑄鉄製異形管はポリエチレンスリーブ被覆を行うこと。

1号幹線水路 排水工 場内配管 配管材料表				
番号	名 称	数量	単位	備 考
(1)	鑄鉄製90° 曲管 φ75mm 塩ビ管用(離脱防止付き)	1	個	支給部材
(2)	鑄鉄製フランジ短管 φ75mm 塩ビ管用(離脱防止付き)	2	個	支給部材
(3)	仕切り弁 (2種) φ75mm	1	基	支給部材
(4)	塩ビ管 TSエルボφ75	1	個	支給部材
(5)	塩ビ管 VP φ75mm	4.8	m	
	フランジ接合部品φ75(7.5K)	2	組	支給部材
(6)	制水弁室 A-1型	1	式	支給部材
	ポリエチレンスリーブ L=1.50m	4.5	m	3箇所

鑄鉄製異形管はポリエチレンスリーブ被覆を行うこと。



管 径 (mm)	床版 (m ²)	基面整正 (m ²)	埋 戻 (m ³)			
			荒目砂 (1)	荒目砂 (2)	荒目砂 (3)	流用土
75 (50)	3.18	-	0.47	0.41	0.58	1.65
150	3.18	-	0.47	0.66	0.63	1.17

GH=0.35より上部の埋戻については加圧機場造成土工(盛土機械)にて計上すること。


- 本工事施工区間
 支給部材施工区間
 施工済区間

工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図 面 名	加圧機場 場内配管図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局 (徳島)		

除塵施設保護工構造図
(導水管) S=1:20



排泥管VPφ50縦断面図
S=1:25



—— 本工事施工区間
—— 支給部材施工区間
—— 施工済区間


番号	名称	径 (mm)	実長 (mm)	個数	備考	番号	名称	径 (mm)	実長 (mm)	個数	備考	番号	名称	径 (mm)	実長 (mm)	個数	備考
1	ボールコック弁	50A	—	1		5	エルボ (90°)	50A	—	1	支給部材	9	エルボ (TS受口)	φ50	—	1	支給部材
2	布ホース (両端ニューカップラーオス付)	50A	400	1	NC-50-1	6	片ねじ直管 (SGPW)	50A	1,000	1	支給部材	10	エルボ (45°)	φ50	—	1	
3	ニューカップラー (スタータメス)	50A	—	2	NC-50-4	7	ドレサージョイント	φ50	—	1	支給部材	11	両ねじ直管 (SGPW)	φ50	300	1	
4	両ねじ直管 (SGPW)	50A	700	1	支給部材	8	硬質塩化ビニル管 (VP)	φ50	12,000	3本	VP(Ts) 4.0m/本						

番号	名称	径 (mm)	実長 (mm)	個数	備考
1	SGP-2F直管 (スティフナー付)	150	1070	1	
2	ストレーナー	150	750	1	
3	伸縮継手 (短管+ドレサージョイント)	150	500	1	
4	水道用ソフトシール仕切弁	150	280	1	
5	SGP-2F直管 (スティフナー付)	150	700	1	


工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図面名	除塵施設保護工構造図		
縮尺	図示	図面番号	5
会社名			
事業者名	徳島県東部農林水産局 (徳島)		

水管橋詳細図


平面図 S=1:100



導水路 縦断面図 S=1:50




1号幹線 縦断面図 S=1:50




2号幹線分岐 No. 0+8.090


Co取り壊し4-1 S=1:25




Co取り壊し4-2 S=1:25





IP. 24-IP. 24+2.581間 標準断面 S=1:10



IP. 24+6.240-EP間 標準断面 S=1:10




保護コンクリート断面 S=1:25



工事名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図面名	水管橋詳細図		
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	徳島県東部農林水産局(徳島)		

1-4号支線水路 管割図



凡 例

VU・VP	RR継手	DCIP-K	押輪
離脱防止継手	特殊押輪		


工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期地区 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図 面 名	1-4号支線水路 管割図		
縮 尺	S=NON	図面番号	7
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局（徳島）		

制水弁工構造図

S=1:10


制水弁室 A 型

φ 50～φ 125
H=1800～600




制水弁室 B 型

φ 150～φ 200
H=1800～600



制水弁室 C 型

φ 250～φ 300
H=1800～600



制水弁室A型（仕切弁φ75～φ125）

型	H	24蓋付栓	25B10	25B20	25B30	25B40	25C10	25C30	スラブ60
A - 1	600	1	1				1		1
A - 2	800	1	1					1	1
A - 3	1000	1			1			1	1
A - 4	1200	1	1			1		1	1
A - 5	1500	1				2		1	1
A - 6	1800	1			1	2		1	1


制水弁室B型（仕切弁φ150～φ200）

型	H	24蓋付栓	25B10	25B20	25B30	25B40	25C10	25C30	32C	スラブ80
B - 1	600	1	1				1			1
B - 2	800	1					1			1
B - 3	1000	1						1	1	1
B - 4	1200	1		1				1	1	1
B - 5	1500	1	1			1		1	1	1
B - 6	1800	1				2		1	1	1

制水弁室C型（仕切弁φ250～φ300）

型	H	32蓋付K栓	32B10	32B20	32B30	32C	45C	スラブ100
C - 1	600	1				1		1(スラブ80)
C - 2	800	1	1			1		1(スラブ80)
C - 3	1000	1				1	1	1(スラブ100)
C - 4	1200	1	1			1	1	1(スラブ100)
C - 5	1500	1	1		1	1	1	1(スラブ100)
C - 6	1800	1	1		2	1	1	1(スラブ100)


制水弁



工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
工 事 名	制水弁工構造図		
縮 尺	S=1:10	図面番号	8
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局（徳島）		

S=1 : 10

断面図



Technical drawing of a mechanical part with dimensions and a red cross-section. The drawing shows a side view of a component with a central hole and a cross-section indicated by a red outline. Dimensions are given in millimeters (mm).

Dimensions and features:

- Overall width: 590
- Overall height: 295
- Top flange width: 70
- Central hole diameter: $\phi 150$
- Bottom flange width: 35
- Bottom flange thickness: 60
- Bottom flange hole diameter: $\phi 6$
- Red cross-section outline: A red outline indicates a cross-section of the part, showing internal features and a central hole.


項 目		数 量	単 位
土 工	床掘り	0.7	m3
	埋戻し	0.5	m3
	基面整正	0.49	m2
管 材 量	VP (φ50)	0.5	m
	TS径違いソケット (φ75 × φ50)	1.0	個
	バルブソケット (φ50) 金属入り	1.0	個
	可鍛鑄鉄製エルボ φ50×90°	1.0	個
	S&P (白) φ50	0.9	m
	360° 回転バルブφ50	1.0	個
給 水 栓 箱	蓋付き給水栓BOX(二次製品) 450×450×800	1.0	個
	基礎コンクリート (18N/mm2)	0.05	m3
	型枠 (基礎コンクリート)	0.28	m2
	養生 (基礎コンクリート)	0.05	m3

基面整正 $A=0.7 \times 0.7=0.49\text{m}^2$


工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
工 事 名	給水栓工構造図		
縮 尺	S=1:10	図面番号	9
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局（徳島）		

加圧機場 造成計画図
S=1:100

造成平面図



造成縦断面図













— 本工事施工区間
— 施工済区間

工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図 面 名	加圧機場 造成計画図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	10
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局 (徳島)		








加圧機場造成計画横断面図

S=1:100



工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図 面 名	加圧機場 造成計画横断面図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	11
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局 (徳島)		

加圧機場 水路復旧工図



種別	規格	単位	数量	摘 要	数量
H鋼製支柱	100×100	本	1	79.1 kg/本	5
柵板	SB-4(1480×298×100)	枚	4	W=59kg	16
	CB-15(1480×148×100)	枚	1	W=53kg	4
底張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.490		1.960
基礎砕石	RC-40	m ²	5.196		20.78
調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.010		0.040
笠コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.018		0.070
同上型枠		m ²	0.366		1.460

種別	規格	単位	数量	単位	数量
掘 削		m2	2.16	m3	13.0
埋 戻	構造物周辺	m2	0.81	m3	4.9
	B<1.0m	m2	0.34	m3	2.0
基面整正		m	3.16	m2	20.8

工 事 名	R7徳耕 国附 大津東部東2期 付帯工事		
路線名等	大津東部東2期地区		
工事箇所	鳴門市大津町		
図 面 名	水路復旧図		
縮 尺	図示	図面番号	12
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農林水産局 (徳島)		