

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 1 照明灯工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）－ 3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 1 照明灯工				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明灯設置	型式(文字入力):4.7mベース式,規格(文字入力): 溶融亜鉛メッキ後ウレタン塗装,高さ:8m	基	7				単 1号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):コンクリートボール(電力仕様),寸法(文字入力):10m末口19cm 3.5kN	個所	1				単 2号
作業土工(電気)	名称(文字入力):基礎設置	式	1				内 1号
分電盤設置工		式	1				
屋外分電盤設置	型式(文字入力):分電盤,名称(文字入力):分電盤 取付(ボール取付)	面	1				単 3号
引込柱設置工		式	1				
引込柱設置	規格(文字入力):10m末口19m33.5kN,高さ:10m	本	1				単 4号
配管・配線工		式	1				
地中配線	線種:配線各種	m	356				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 1 照明灯工				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
照明灯運搬費		本	7				単 7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):基礎設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	3				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	照明灯設置	型式(文字入力):4.7mベース式,規格 (文字入力):溶融亜鉛メッキ後ウレ タン塗装,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 8号	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	1			単 9号	
材料費(本)			本	1			単 10号	
材料費(個)			個	1			単 11号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):コンクリートポール(電力仕様), 寸法(文字入力): 1 0 m 末口 1 9 c m 3 . 5 k N	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラ ン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):分電盤, 名称(文字入力):分電盤取付 (ポール取付)	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ポール取付)		分電盤(ポール取付), 新設	面	1			単 12号	
材料費(面)			面	1			単 13号	
合計								
単価							円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	引込柱設置	規格(文字入力):10m末口19m33.5kN, 高さ:10m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下, 新設	本	1			単 14号	
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 15号	
各種材料費			式	1			単 16号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	地中配線	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 17号	
配線各種			m	1			単 18号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	照明灯運搬費		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	1.7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 20号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	分電盤取付(ボ-ル取付)	分電盤(ボ-ル取付), 新設	単位	面	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2				
普通作業員			人	3.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	材料費(面)		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			面	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コソクリト柱建柱	コソクリト柱10m以下, 新設	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コソクリト柱 1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N			本	1				
電工			人	1. 8				
普通作業員			人	3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
がいし バインドレス 碍子			個	1				
自在バンド 3BD-HD-17			本	1				
エントランスキャップ G16用			個	1				
エントランスキャップ G22用			個	1				
サドル US-30 (G16用)			個	4				
サドル US-30 (G22用)			個	4				
自在バンド IBT-208			本	3				
自在バンド IBT-212			本	1				
防水カップリング G16用			個	1				
防水カップリング G22用			個	1				
厚鋼電線管 G22			m	6. 4				
厚鋼電線管 金属製可とう電線管			個	1				

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド IBT-312			本	2				
厚鋼電線管 G22			m	1. 9				
ねじなし防水コネクタ G22			個	2				
異種管接続材料NP型 FEP30-G22			組	2				
厚鋼電線管 G16			m	1				
ねじなし防水コネクタ G16			個	1				
金属製可とう電線管 PV24防水(引込CV2. 6mm用)			個	1				
防水ブリカ用ボックスコネクタ PV24			個	1				
防水コンビネーションカップリング PV24-G22			個	1				
接地棒 14φ×1500			個	2				
リード端子 φ14用			個	2				
ビニル絶縁電線 IV1. 6mm			m	2. 5				

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器 ボール取付200V用(3A)			個	1				
ビニル絶縁電線 HIV0. 9mm2			m	6. 4				
厚鋼電線管 G16			m	6. 4				
金属製可とう電線管 PV24防水(引込CV2. 6mm用)			個	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 架橋ふり絶縁ビニルシースケーブル			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 2				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 徳島小松島港(沖洲外地区) 徳・東沖洲1 照明灯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
がいし	バインドレス碍子	個	500	
防水カップリング	G16用	個	873	
防水カップリング	G22用	個	1,040	
分電盤	屋外型ポール取付、ED(ELB)用接地端子、 ELB回路数+1-M6、100A銅バー加工、SUS製品	基	569,000	
ねじなし防水コネクター	G22	個	685	
ねじなし防水コネクター	G16	個	830	
防水コンビネーションカップリング	PV24-G22	個	554	
照明灯 ポール	STK400、φ89.1×t4.2 4.7mベース式 溶融亜鉛メッキ後ウレタン塗装	本	248,000	
照明灯 灯具	電源ユニット内蔵、防雨型、ワイド配光、 上方光束比0%、光束3490lm、消費電力26.7W、 電圧100～242V、昼白色5000K、Ra70、光束維持時間60000 時間(光束維持率70%)、保護等級:IP23、 耐風速60m/s、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ:15kV	個	104,000	

[illegible][illegible]

[illegible]

姿図

アダプター
φ76.3x100L

φ89.1x4.2

開口部
(400x60)

▽ G.L.

根巻きコンクリート
σ_{ck} ≥ 18N/mm²

照明灯基礎

φ500

アダプター詳細図

14ミリ
(めっき吊り穴)

14ミリ
(めっき吊り穴)

φ76.3x2.8

30

30

100

ベースプレート詳細図

250

150

4-22mm A BOLT

250

150

16

180

PL-9

R20

取付寸法図

30

30

4-710mm
(取付用)

照明灯灯具

460±6

187±3

57

アーム

ベース

Technical drawing of a mechanical component, likely a sensor or actuator, showing two views: a side view and a top view.

Side View Dimensions:

- Overall length: 460 ± 6
- Overall width: 187 ± 3
- Distance from the right edge to the center of the internal components: 67

Labels:

- アーム (Arm) - points to the upper arm of the component.
- ボール (Ball) - points to the lower arm of the component.


Top View:

- Shows the internal layout of the component, including four small rectangular components (likely sensors or actuators) arranged in a square pattern.
- Red circles and lines indicate the overall footprint and internal structure.

引込柱						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書		N2	NO.2+6.16	基	1.0	
		合計		基		1.0
【1.0基当り(1.0式当り)】						
がいし	バインドレス碍子	①		個		1
自在バンド	3BD-HD-17	②		本		1
エントランスキャップ	G16用	③		個		1
	G22用			個		1
サドル	G16用	④		個		4
	G22用			個		4
自在バンド	IBT-208	⑤		本		3
	IBT-212	⑥		本		1
防水カップリング	G16用	⑦		個		1
	G22用			個		1
厚鋼電線管	G22	⑧		m		6.4
引込線	DV2.6mm-3C			m		6.4
金属製可とう電線管				m		1.0
コンクリート柱	10-19-3.5	⑨		本		1
分電盤	SUS製品	⑩		面		1
自在バンド	IBT-312			個		2



[illegible]

引込柱・コンクリート根巻



番号	品名	規格	単位	数量
①	がいし	バインドレス磚子	個	1
②	自在バンド	38D-HD-17	本	1
③	エントランスキャップ	G16用 Q22用	個	1
④	サドル	G16用 Q22用	個	4
⑤	自在バンド	18T-208	本	3
⑥	自在バンド	18T-212	本	1
⑦	防水カップリング	G16用 Q22用	個	1
⑧	厚鋼電線管	Q22 (引込DV2.6mm-30)	m	6.4
⑨	コンクリート柱	10-19-3.5	本	1
⑩	分電盤	SUS製品	面	1
⑪	自在バンド	18T-312	個	2
⑫	厚鋼電線管	Q22 (照明灯) ねじなし防水コネクター (Q22) 異種管接続材料NP型 (FEP30-Q22)	m 個 個	1.9 2 2
⑬	厚鋼電線管	G16 (D種接地) ねじなし防水コネクター (G16)	m 個	1.0 1
⑭	金属製可とう電線管	PV24防水 (引込CV2.6mm用) 防水ブリカ用ボックスコネクター (PV24) 防水コンビネーションカップリング (PV24-Q22)	m 個 個	1 1 1
⑮	D種接地	接地棒 14φ×1500 リード端子 φ14用 IV1.6mm	本 個 m	2 2 2.5
⑯	自動点滅器	自動点滅器 IV0.9mm2	個 m	1 6.4
⑰	厚鋼電線管	G16 (自動点滅器IV0.9mm2) 金属製可とう電線管	m m	6.4 1.0

分電盤



ホゴイタ: RG4-7R
フレーム: 650
キャビネット: BOC55815VR

注記
1. 分電盤の材質は、ステンレス鋼(SUS)を標準とする。

[illegible]