

質問に対する回答書（1回目）

工事名：R7営繕 渦の道 鳴・鳴門 待合室等改修工事建築（着手日指定型）
工事箇所：鳴門市鳴門町土佐泊浦

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | 改特-06図の点字ブロックは、磁器質タイルにアルミの鋳打ですか？ | エントランスは、磁器質タイルにアルミ鋳打で積算してください。 (参考数量) ・誘導マーク 21枚 ・点字マーク 3枚 なお、風除室・待合スペースの点字ブロックは、ポリウレタン樹脂の点字ブロックシートt=2.0mmで積算してください。 (参考数量) ・誘導マーク 41枚 ・点字マーク 22枚 |
| 2 | 同上内部ブロックは、床をコンクリートハツリをして張るのですか？ | 契約後、現場状況を確認し、施工方法について協議します。なお、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。 |