

## 質問に対する回答書（2回目）

工事名： R7 営繕 阿波西高等学校 阿波・阿波 トイレ改修工事建築  
工事箇所： 阿波市阿波町下喜来南

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	①積上げ共通仮設費の仮囲い、門出入口の設置期間は何か月を想定していますか。	次の設置期間を見込んでおります。 ・仮囲い 180日 ・門出入口 180日
2	②北棟トイレ改修は1階～3階はすべて使用不可としてよいのでしょうか。	貴見のとおりです。
3	③塗装工事の種類がSOPとなっていますが、塗装臭いがキツイですが大丈夫でしょうか。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 現場の状況に応じて設計変更の協議の対象とします。
4	④トイレ内壁面EP塗り、トイレ外面EP-G塗りと混在していますが、設計書にはEP塗の項目しかありません。	設計書（金抜き）のとおり積算してください。 本工事の対象とする場合は、設計変更の対象とします。
5	⑤FSシートの立上りの止まりに樹脂モールが必要と思いますが、設計書に含まれてますでしょうか？	設計書（金抜き）の北棟及びセミナーハウスの「内装改修工事」にある「幅木見切り」に含まれています。