

次の工事に関する質問に回答します。

工事名 : R7徳土 津田急傾斜 徳・津田浜之 急傾斜地崩壊防止工事
路線名等 : 津田急傾斜地崩壊危険区域
工事箇所 : 徳島市津田浜之町

番号	質問事項	回答
1	見積参考資料の数量総括表に計上されている水抜きパイプの数量が設計内訳書には計上されていません。本工事には設置しないと考えてよいのですか。	設計図面（図面番号4 / 7）に記載のとおり水抜きパイプを設置する必要があります。 なお、設計内訳書に計上がないのは、積算が市場単価によるものであり、水抜きパイプの費用は「モルタル吹付」の単価に含まれているためです。