

質問に対する回答書（1回目）

工事名： R8営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館空調設備改修工事（2）（着手日指定型）
工事箇所： 鳴門市撫養町立岩

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	監理技術者についてですが、同施工場所にて「R8営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館空調設備改修工事（1）（着手日指定型）」の入札物件が公示されています。同一人物を監理技術者又は現場代理人として配置してもよろしいでしょうか。	現場代理人及び監理技術者等が、適正に配置できる場合に限り可能です。 なお、現場代理人及び監理技術者の兼任等の規定は、徳島県電子入札ホームページに掲載している「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」を参考にしてください。 ※「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の16ページ～25ページ及び96ページ以降をご参照ください。
2	吸収式冷温水機メーカーより、現地施工で機器本体へ保温保冷・ラッキングを施す必要があると連絡がありました。設計図書及び設計書を確認しましたが、吸収式冷温水機本体への保温保冷ラッキング施工の記載がありませんでした。本工事設計金額に吸収式冷温水機本体への保温保冷・ラッキング施工の費用は、見込まれておりますでしょうか。また、保温保冷・ラッキング施工を実施する際はメーカー推奨の施工要領として、よろしいでしょうか。	吸収式冷温水機本体への保温保冷・ラッキング施工の費用は、設計金額に見込まれています。保温保冷・ラッキング施工を実施する場合は、貴見のとおりです。