

質問に対する回答書（2回目）

工事名： R8営繕 名西高等学校 石・石井 トイレ改修工事建築

工事箇所： 名西郡石井町石井

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	平面詳細図にステンレス製フックとありますが詳細が不明となっています。仕様について指示願います。	J型（高さ56mm、幅15mm、厚み6mm）のステンレス製同等のフックを想定しており、壁に直接固定する仕様となっています。
2		
3		
4		
5		