

令和8年4月9日

質問に対する回答書

工事名：R8警営 徳島板野警察署 北・鯛浜 空調設備改修工事（担い手確保型）

工事箇所：板野郡北島町鯛浜

徳島県警察本部警務部会計課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<p>空冷ヒートポンプ式空調機で機器メーカーより連絡がありグリーン購入法が改訂され4月1日以降は業務用エアコンの調達において常時監視システムを使用することが追加されているようです。</p> <p>対象機関が地方公共団体の場合は努力義務となっています。本件では常時監視システムは無しということで良いのでしょうか？</p>	<p>本案件では、常時監視システムを想定しておりません。なお、契約後の協議の中で設置しないことにより支障が出ると判断した際は追加となる場合があります。</p>
2	<p>【図面番号：C-20】</p> <p>※特記1. 天井吊エアコンは防振吊りとする。とありますが。AC-1、AC-2の天吊形のみということで良いのでしょうか？</p>	<p>壁掛け型のエアコンを除いたすべてのエアコンを防振吊りとする必要があります。</p>
3	<p>【図面番号：C-18】</p> <p>冷暖房モード切替PC盤ですが、集中盤に切替SW組込みとありますが、集中リモコン機能選択にて設定ができます。集中リモコンにて対応で考えてよろしいのでしょうか？</p>	<p>現場確認していただき、運用上問題なければ、集中リモコンにて対応として差し支えありません。</p>
4	<p>既設全熱交SWと更新機器メーカーSWとの互換性がなく、既設配線流用不可・位置変更が発生した場合は、別途協議できると考えて良いのでしょうか？</p>	<p>現場確認等により支障が出た際は協議により決定します。</p>