

令和 8 年 4 月 1 6 日

質問に対する回答書（2 回目）

工 事 名：R 8 警 営 徳 島 板 野 警 察 署 北 ・ 鯛 浜 空 調 設 備 改 修 工 事 （ 担 手 確 保 型 ）

工 事 箇 所：板野郡北島町鯛浜

徳島県警察本部警務部会計課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	図面番号：C-04 AF-1 消臭器で既存型番 F-D06E1-W とありまして現行品を調べましたら同メーカーでは生産終了をして後継機もありませんでした。同じ送風能力の該当品も他メーカーに無かったため小松島警察署空調改修で設計されていまして三協エアテック相当品 SAT-OF48KD（壁掛け型、風量 37CMH）で想定しても良いのでしょうか？ もしくは参考型番をご教示お願いします。	貴見のとおり三協エアテック相当品 SAT-OF48KD を見込んでおります。
2	図面番号：C-23 屋上の室外機更新にあたってゲタ基礎は再使用と思いますが据付調整用の鋼製架台も再使用できるものと考えて良いのでしょうか？	貴見のとおりです。
3	室外機の撤去・搬入にあたっては荷揚げ重機費ラフテレンクレーン 25t 吊りを積み上げ共通仮設費に計上されていますが使用回数は撤去に 2 回、新設機器搬入に 2 回を見込まれているのでしょうか？	新設機器搬入に 1 日・撤去に 2 日かかるものとして算定しております。
4	図面番号：C-31 概略工程（参考）に 12 月以降で（仮設石油ストーブで対応）という表記がありますが、仮設石油ストーブが必要になった場合は変更対象と考えて良いでしょうか？	貴見のとおりです。

	か？	
5	<p>図面番号：機特-02、C-02</p> <p>※特記にドレン管は高圧洗浄と汚泥吸引により洗浄を行う、とあります。発生材の処理にはドレン管洗浄水は(株)明和クリーンの表記がありますが、洗浄水は場内で排水しても良いでしょうか？</p>	<p>図面番号【機特-02】記載のとおり、適正に処理することとして積算しております。</p>
6	<p>図面番号：C-20</p> <p>※特記 1.天井吊エアコンは防振吊とする。防振吊りとする必要があります。で回答頂きましたが、別紙①分の吊用防振でよろしいでしょうか？</p> <p>-----</p> <p>補足事項</p> <p>※ 別紙 1：倉敷化工株式会社 SM-B、SM-Z のカタログ</p>	<p>倉敷化工株式会社 SM-B、SM-Z の防振吊りとして問題ありません。</p>
7	<p>天カセ 1 方向パネル寸法が既存開口と合わず開口寸法が大きい場合は、ワイドパネルを追加することでの対応でよろしいでしょうか？</p>	<p>現場確認の結果により、必要があれば別途協議とします。</p>
8	<p>天井埋め込み形エアコンについてですが、機器表に角ダクトフランジ、吹・吸込角ダクトフランジと記載がありますが、現地確認後、吹出口丸ダクトフランジ・吸込口フィルター BOX が必要となった場合は、別途協議できると考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>現場確認の結果により、必要があれば別途協議とします。</p>
9	<p>予備フィルター 100 %と記載がありますが、天井埋め込み形エアコンの場合、既設吸込み口（器具）にフィルターが付いている場合は、現状寸法など不明な為別途協議できると考えてよろしいでしょうか？</p> <p>（機器取付用フィルター BOX の場合は、</p>	<p>現場確認の結果により、必要があれば別途協議とします。</p>

メーカー標準フィルターを使用します。)