

質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和 8年 5月 25日

工事名：R8馬土 木地屋赤松線 つ・一字木地屋 道路改良工事

路線名等：（一）木地屋赤松線

工事箇所：美馬郡つるぎ町一字木地屋

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|--|
| ① | 1次単価表 単17号 鉄筋 補強鉄筋について 鉄筋工〔市場単価〕の諸条件について教えてください。【規格・仕様区分、施工規模、時間的制約を受ける場合の補正、構造物種別による補正、等など】 | 材料単価として「鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13」と、施工費として「鉄筋工：加工・組立共 一般構造物（単価補正 1.150）」の単価構成となっております。 |