

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和 8 年 7 月 8 日

工 事 名：R 8 馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事

路線名等：中野谷川

工事箇所：美馬市美馬町水久保他

番号	質問事項	回 答
①	技術管理費の土質試験費について、見積参考資料に試験項目が記載されてお りません。技術管理費積上げ項目の公 表をお願いします。	カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価 クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、P CB、銅、ジクロロメタン、四塩化炭素、 クロロエチレン、1， 2-ジクロロエタ ン、1， 1-ジクロロエチレン、1， 2-ジ クロロエチレン、1， 1， 1-トリクロロ エタン、1， 1， 2-トリクロロエタン、 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ ン、1， 3-ジクロロプロペン、チウラ ム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼ ン、セレン、弗素、ほう素、1， 4-ジオ キサン