

質問に対する回答書（2回目）

工 事 名： R 8 営繕 川島高等学校 吉・川島 北棟改修工事空調（企育）

工事箇所： 吉野川市川島町桑村

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	北棟普通教室は集中リモコン管理していると思われます。(東芝機器) 工事期間中は集中管理出来なくても問題ないでしょうか。 それとも工事毎に集中リモコン配線工事及び設定変更が必要でしょうか。	工事期間中は集中管理を要しません。 ただし、契約後の施設管理者との協議により、集中管理が必要と判断された場合は、設計変更の協議対象とします。
2	現在集中管理していない機器は、本工事で集中管理しなくても良いでしょうか。	貴見のとおりです。 ただし、契約後の施設管理者との協議により、集中管理が必要と判断された場合は、設計変更の協議対象とします。