

農林土木委託業務特記仕様書

（共通仕様書の適用）

第1条 本業務は、徳島県農林水産部「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」及び徳島県県土整備部「用地調査等共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

（共通仕様書の変更・追加事項）

第2条 「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は、徳島県ホームページ（農林水産部農山漁村振興課のページ）に掲載している各業務の「共通仕様書【変更・追加事項】」のとおりとする。なお、入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

（共通仕様書の読み替え）

第3条 「徳島県農林土木設計業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木測量業務共通仕様書 平成23年5月」、「徳島県農林土木地質及び土質調査業務共通仕様書 平成23年5月」において、「徳島県農林水産部及び総合県民局農林水産部」とあるのは「徳島県農林水産部」と、「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木事業設計業務編】」とあるのは、「徳島県電子納品運用ガイドライン【農林土木設計等業務編】」と、読み替えるものとする。

（本業務の特記仕様事項）

第4条 本業務は、農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）田野揚水機場3期地区の農業土木工事に用いる資材の実勢価格を調査し、適正な設計資材単価を決定するための基礎価格を得ることを目的とする。

2 業務内容

（1）資材単価

① 内容

調査する内容は、原則として徳島県内において民間企業（工事業者等）に販売される「実施価格」として決定し、取引実績が少なく実施価格の決定が困難なものについては、同資材の周辺価格、経済動向等を十分調査の上、厳正に決定しなければならない。

② 荷渡し条件

荷渡し条件は、現場着単価とする。ただし、これによりがたい資材の場合は、通常行われている商習慣にしたがって、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とする。

③ 決済条件

決済条件は、現金決済を条件とする。

④ 調査方法

調査方法は、調査対象事業者（生産者、商社及び需要者）を訪問して行う「面接調査」を原則とする。

⑤ 価格の決定

調査の結果、取引が最も多かった価格（最頻値）を調査価格の代表値とするが、決定に当たっては、市況の動向を踏まえ、総合的に十分に調査を行った上決定するものとする。

3 調査対象資材単価

調査対象は別紙 1 のとおりとする。

4 農林水産省及び県土整備部との整合

価格は農林水産省・徳島県県土整備部との整合を図ること。

5 成果品の報告

報告書は、図書及び電子媒体(CD)とし、提出部数は図書 2 部、CD 1 部とする。また、報告期限は別途指示する。

6 過失

受注者は業務完了後であっても、受注者の原因による疎漏、過失が認められた場合には、発注者が必要と認める訂正、補正等の措置をとるものとする。

7 報告書の充足

本仕様書は、業務に必要な諸元と資料のうち必要な事項を示したものであり、これに記載されていない事項についても業務上必要と認められたものについては、責任を持って充足しなければならない。

8 協議

作業に際し、本仕様書に定めなき事項及び内容に疑義が生じた場合は、監督員と打ち合わせの上、協議するものとする。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿）を作成し整理するものとする。

9 再委任の禁止

軽微な業務を除き、再委任は禁止する。「軽微な作業」は、コピー、印刷、製本、及び資料の収集・単純な集計とする。

10 契約変更

契約の変更に関しては、重要となる変更については両者協議の上、変更契約を行うものとする。

1.1 管理技術者

受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、管理技術者通知書を契約締結後土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に監督員に提出しなければならない。また、この管理技術者通知書の内容が変更になった場合は、変更日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に監督員に管理技術者変更通知書を提出し確認を受けなければならない。

管理技術者は、業務の管理及び統轄を行うほか、一切の権限（業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、契約解除に係る権限を除く。）を有する者とし、受託者は、管理技術者と受託者との直接的、恒常的な雇用関係が確認できるものを監督員に提出しなければならない。

1.2 その他

この調査で得られた単価については、閲覧に供することとしている。

<別紙 1 >

調査資材一覧表

No.	品名	規格・寸法等	価格 単位	使用 数量	会社指定 の有・無	会社名
1	No. 1, 2主ポンプ	横軸両吸込渦巻ポンプ φ 200mm 5. 4m3/min、全揚程17. 0m	基	2	無	
2	No. 1, 2主ポンプ 電動機	三相誘導電動機(かご形) 屋内全閉外扇 30kw、200V、4P、60Hz	基	2	無	
3	Bブロック圧力 タンク減圧弁	150A、JIS 10K	個	1	無	
4	真空ポンプ	φ 32*VPZ-M, 2. 2kw-200V 最大真空度85kPa	台	3	無	

※詳細な規格・寸法等については仕様書参照

単価採用年月	令和 8 年 1 0 月
納 入 場 所	徳島県小松島市芝生町
前回調査の有無	有
備 考	

No. 1主ポンプ

1. 整備内容
更新

2. 仕 様

項 目	仕 様
(1) ポンプ仕様	形 式 $\phi 200 \times \text{DF-SB-M}$
	口 径 (吸込)200mm×(吐出)200mm
	全 揚 程 17.0 m
	吐 出 量 5.4 m ³ /min
	回 転 速 度 1800 min ⁻¹
	軸 封 水 グランドパッキン
	液 温 ・ 液 質 常温、農業用用水
	主 要 部 材 ケーシング FC200(同等以上)
	〃 羽根車 CAC403(同等以上)
	〃 主軸 S45C(同等以上)
(2) ポンプ付属品	共通ベース 1式
	軸継手 1式
	軸継手カバー 1式
	基礎ボルト、ナット 1式
	圧力計 1式
	連成計 1式
	電極式満水検知器 1式
	その他必要なもの 1式
(3) 電動機仕様	形 式 全閉外扇
	電 力 30.0 k w
	電 圧 AC200V
	周 波 数 60H z
	極 数 4P
(4) 数 量	台 数 1 台

No. 2主ポンプ

1. 整備内容 更新

2. 仕 様

項 目	仕 様
(1) ポンプ仕様	形 式 $\phi 200 \times \text{DF-SB-M}$
	口 径 (吸込) 200mm $\times$ (吐出) 200mm
	全 揚 程 17.0 m
	吐 出 量 5.4 m ³ /min
	回 転 速 度 1800 min ⁻¹
	軸 封 水 グランドパッキン
	液 温 ・ 液 質 常温、農業用用水
	主 要 部 材 ケーシング FC200 (同等以上)
	〃 羽根車 CAC403 (同等以上)
	〃 主軸 S45C (同等以上)
(2) ポンプ付属品	共通ベース 1式
	軸継手 1式
	軸継手カバー 1式
	基礎ボルト、ナット 1式
	圧力計 1式
	連成計 1式
	電極式満水検知器 1式
	その他必要なもの 1式
(3) 電動機仕様	形 式 全閉外扇
	電 力 30.0 k w
	電 圧 AC200V
	周 波 数 60H z
	極 数 4P
(4) 数 量	台 数 1 台

Bブロック圧力タンク減圧弁

1. 整備内容
更新

2. 仕様

項 目	仕 様		
(1)仕様	形 式	WVM02-BL	
	口 径	150mm	
	流 体	水	
	流 体 温 度	5℃～60℃	
	取 付 方 法	フランジ JIS10K	
	設 定 圧 力	0.05～0.35MPa	
	吹 下 り 圧 力	0.07MPa	
	主 要 部 材	本体	FC200(同等以上)
	〃	弁体	SUS304、NBR(同等以上)
	〃	弁座	CAC406(同等以上)
(2) 数 量	台 数	1 台	

真空ポンプ

1. 整備内容
更新

2. 仕様

項 目	仕 様
(1)仕様	形 式 VPZ-M
	口 径 32mm
	最 大 風 量 1.0m ³ /min
	最 大 真 空 度 85kPa
	動 力 2.2kw
	回 転 数 1800rpm
	主 要 部 材 ケーシング FC200(同等以上)
	” サイトカバー FC200(同等以上)
	” 羽根車 CAC402(同等以上)
(2) 数 量	台 数 1台

機場一般図

No. 2ポンプ
No. 2主ポンプ電動機

No. 1主ポンプ電動機

No. 1主ポンプ

圧カタンク減圧弁

真空ポンプ

全体平面配置 1/50

番号	装置名称	仕様	数量
1	Aブロック φ250mm口径の排水ポンプ	5.4kW × 17φ1750 × 30	2
2	Bブロック φ250mm口径の排水ポンプ	5.8kW × 21φ1750 × 30	2
3	Cブロック φ150mm口径の排水ポンプ	2.8kW × 16φ1750 × 15	2
4	φ32 真空ポンプ	2.2 kW	3
5	φ250 吐出弁	0.4 kW	4
6	φ250 逆止弁		4
7	φ150 吐出弁	0.2 kW	2
8	φ150 逆止弁		2
9	φ32 排水ポンプ	0.75 kW	2
10	φ250 エアスジョン継手	ℓ=750 mm	4
11	φ150 エアスジョン継手	ℓ=600 mm	2
12	φ400 エアスジョン継手	ℓ=750 mm	6
13	φ300 エアスジョン継手	ℓ=750 mm	3
14	φ400 仕切弁		2
15	φ300 仕切弁		1
16	φ400 逆止弁		2
17	φ300 逆止弁		1
18	圧カタンク	8 m³	2
19	圧カタンク	5 m³	1
20	受水槽		1
21	高圧引込機		1
22	高圧受電機		1
23	変圧器機		1
24	A,B,Cブロック 継電器機		3
25	A,B,Cブロック 電動機機		3
26	水位計		1
27	天井クレーン	1 TON	1

注記

着色部分は今回施工範囲とする。

工 事 名	R8 徳勝 長寿命化 田野揚水機場3期 揚水機場補修工事 (仮)		
路 線 名	田野揚水機場3期地区		
工事箇所	小松島市芝生町		
図 面 名	機場一般図		
縮 尺	図面番号	1 / 2	
事業者名	徳島県徳島農林事務所		