

質問に対する回答書（1回目）

工 事 名： R 8 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 野球場改築工事舗装（企育）（担）
工事箇所： 鳴門市撫養町立岩

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質 問 事 項	回 答
1	図面番号G-020 詳細図GD1-5 カラー舗装の使用骨材で有色骨材（焼成）と詳細図面に記載されていますが、県内産の普通の骨材に顔料などで色を付けたカラーアスファルト合材の骨材のことを言っているのでしょうか。それとも天然で色を持つ骨材を使用し、カラー自然色舗装で使用する骨材のことを言っているのでしょうか。その場合は、指定骨材の産地・生産者を教えてください。	アスファルト混合物に顔料（ベンガラ）を添付・混合した材料で設計しています。
2	図面番号G-020 詳細図GD1-5 カラー舗装の合材で一般的によく使用されるのはストレートアスファルトに混合できて、最も安価に生産できるベンガラを使用することが多いのですが本現場のカラーはベンガラで設計しているのでしょうか。それとも、別にブルーとかグリーンとかを考えているのでしょうか。決まったカラーがあれば教えてください。	ベンガラで設計しています。