

質 問 回 答 事 項 (1 回 目)

次の工事に関する質問に回答します。

令和8年8月6日

工事名 : R 8 徳土 鬼籠野国府線 (一宮橋) 徳・一宮 橋梁修繕工事

路線名等 : 鬼籠野国府線

工事箇所 : 徳島市一宮町 (一宮橋)

番号	質 問 事 項	回 答
1	「現場説明書 その他 16新技術の活用について」では、グラウト再充填工はリパッシブ工法 (NETIS番号 KT-120108-VR) によるものとし、他工法を採用する場合は監督員の承諾を得ることとされています。他工法の承諾に当たっては、グラウト充填機能に加え、亜硝酸リチウムによる再不動態化機能についても同等以上の性能を有することが必要と考えるのでしょうか。	他工法の承諾に当たっては、グラウト充填機能に加え、亜硝酸リチウムによる再不動態化機能についても同等以上の性能を有することが必要です。